



- 1a Erősen szennyeződött, de ép anyagú vörös mészkő lábazat, helyenként lefestve
- 1b Erősen szennyeződött, erősen kopott felületű vörös mészkő lépcső
- 1c Erősen szennyeződött, ép állapotú vörös mészkő nyílászorkezezés
- 2a Rusztikus felületű kváderes vakolat
- 2b Téglafal a kváderek szerinti nűtokkal falazva
- 3 Sima felületű vakolt nyílászorkezezés és párkánytagozat
- 4 Helyszínen húzott párkányprofil konzolos falazású téglalapon, horganylemez fedéssel
- 5a Rusztikus felületű kváderes vakolat a földszinti vakolatnál enyhébb struktúrával
- 5b Téglafal a kváderek szerinti nűtokkal falazva
- 6a Sima vakolatfelület síkváltásokkal, sávós nűtolással
- 6b Sima felületű sávós vakolat alapfelülete: sík téglafal
- 7a Köténydísz sima felületű vakolatból
- 7b Ablakkeretezés húzott vagy öntött profilokból

- 8 Ablak feletti zárókő öntvénydíszek
- 9 Hiányos fogsordísz a koronázópárkányon
- 10 Vakolatlan fa ereszdobozolás fiókgerendákon
- 11 Rossz állapotú horganylemez függőereszcsatorna és lefolyócső
- 12 Sötétbarnára festett fa kapu üvegezett felülvilágítóval
- 13 Fa anyagú, kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerket helyenként utólag felszerel, fehér színű külső redőnnel, a földszinten fehérre festett biztonsági ablakráccsal
- 14a Korszerű és újszerű alumínium pinceablak hőszigetelő üvegezéssel, sötétszürke színű tokszerkezettel
- 14b Rossz állapotú pinceablakok, acélszerkezetű, egyrétegű üvegezéssel, külső védőhálóval
- 15 Rossz állapotú tömör acéllemez pinceajtó fekete és világoskék színben
- 16 (Egykori) parapetkonvektorok fűtőcső kivezetései
- 17 Schomann Antal tervező építész névtáblája

Tervezés tárgya: 1085 Budapest VIII.,
Kőfaragó u. 10. sz. alatti társasház
utcai homlokzat felújítása
(hrsz: 36470)

Megrendelő: **Port-Körút Kft.**
1085 Budapest, József körút 41.

Építető:

Építész:

Statikus:

Jónás Péter
okl. építésmérnök
É/2; TÉ: 09-0639
telefon: 06 30 624 5014
e-mail: jonpet84@gmail.com

ZSOLDOS és CSATÓ
ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKI IRODA KFT.
2600 VÁC, SZÉCHENYI U. 37.
TELEFON/FAX: +36-27-311872

Csató György
T-T; SZES-2; T-SZ; 13-5724

Rajz megnevezése:

UTCAI HOMLOKZAT
Meglévő állapot

Tervfajta:
Településképi bejelentési terv

Lépték:

M 1:100

Rajzszám:

E - 1

Dátum:

2013. december