

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. június 17-ei ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca – Kisfaludy utca – Nap utca közvilágítási hálózat fejlesztéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet:

1. Kérelem
2. Helyszínrajz (2 oldal)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; cégjegyzékszám: 01 09 699429) (a továbbiakban: BDK Kft.) folytatni kívánja a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca területeken az elmúlt évben megkezdett közvilágítási hálózat fejlesztéseket.

A BDK Kft. megbízása alapján a Terzioplan Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 270411; székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 31.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca – Kisfaludy utca – Nap utca területeken a közvilágítási hálózat fejlesztés kiviteli tervét (Rsz: T10-T30-04/2019/BDK), melyhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A benyújtott tervek szerint a Kis Stáció u. 2-12., Kisfaludy u. 1-21., Nap u. 2-10. közötti szakaszon kerül felújításra a megvilágító közvilágítási hálózat. A meglévő közvilágítási lámpatestek áttervezése nem része a benyújtott tervnek, azok megmaradnak, helyük, elrendezésük nem változik. A kábel rekonstrukció során az egyes lámpákhoz leágazásokat építenek ki az épületek homlokzatában lévő bekötő szerelvényig.

A nyomvonal a Vajdahunyad utca – Kis Stáció utca sarkától kezdődik, itt kötik össze a tervezett kábelt a korábbi fejlesztés során kifektetett kábellel. A Kis Stáció utca – Kisfaludy utca kereszteződésében először a Kis Stáció utcát keresztezi a nyomvonal, majd a Kisfaludy utca páratlan oldalára vezetik át a kábelt. A Kisfaludy utca – Nap utca sarkon a nyomvonal bekapcsolódik a Nap utcába, majd a kábelt a 2. számú ingatlanig vezetik. A Nap utca 10. szám alatt elhelyezésre kerülő szekrényből kábelt építenek ki a Kisfaludy utca 21. számig (2. számú melléklet).

A tervezett nyíltárkos kábelfektetés utak és kapubehajtók átvágásával jár, ezeken a helyeken a védőcsöveket fektetnek le. A terület sűrű közműhálózata miatt csak kézi földmunkával tervezzük a kábelfektetést, az érintett közművek szakfelügyelete mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett a Kis Stáció utca (hrs: 35327), Kisfaludy utca (hrs: 32623 és 35660), valamint a Nap utca (hrs: 35644/2) út- és járdaszakasza az Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.) megrendelésére, a Terzioplan Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 270411; székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 31.) által készített kiviteli terv (Rs: T10-T30-04/2019/BDK) alapján, a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca – Kisfaludy utca – Nap utca szakaszait érintő közvilágítási hálózat fejlesztés közterületi munkáinak elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás a földkábelek bontási és építési munkálataival érintett Kis Stáció utca (hrs: 35327), Kisfaludy utca (hrs: 32623 és 35660), valamint Nap utca (hrs: 35644/2) területére terjed ki,
- c. a beruházónak (építetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el kell szállítani,
- e. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok megfelelő minőségű helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - a bontással érintett **útpálya** burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szélességével megegyező hosszúságban)
 - 7 cm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%




- a bontással érintett **járda** burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességben)
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelésre 20cm)
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
- f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2019. június 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
 nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. június 11.



dr. Hencz Adrienn
 ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:


 DR. MÉSZÁR ERIKA
 ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


 DANADA-RIMÁN EDINA
 JEGYZŐ


 SOÓS GYÖRGY
 A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
51
2019 MÁJ 23.
34365
Sgn.: SLABÓ Csaba

IKTATÁSRA ÉRKEZET
2019 MÁJ 24



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL



AVDH Bélyegző

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Erkezési dátum: 2019 MÁJ 23	Szám: 16-1116
Melléklet: 0	Ügyintéző: Slabó Csaba
	Hely: 0

Azonosító: EPAPIR-20190517-2613

Küldő

Dátum: 2019.05.17

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20190517-2613

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

13

Témacsoport neve: Önkormányzati igazgatás

Nem természetes személy neve:
Terzioplan Kft

Ügytípus azonosító:
ONK_VAGYONKEZELES

Nem természetes személy adószáma:
12350182

Ügytípus neve: Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT


Budapest

Baross utca 63-67


Tárgy: Közvilágítási hálózat fejlesztés: Bp. VIII Kis Stáció u. 2-12., Kisfaludy u. 1-21., Nap u. 2-10. és 18-30., Vajdahunyad u. 1-19.

Tisztelt Ügyintéző!

Társaságunk beszerzési pályázat útján megbízást kapott közvilágítási hálózat fejlesztésére a Bp. VIII Kis Stáció u. 2-12., Kisfaludy u. 1-21., Nap u. 2-10. és 18-30., Vajdahunyad u. 1-19. utcákban.



Handwritten signature



Jelmagyarázat

- Tervezett közvilágítás kábel
- Meglévő útközépes lámpatest (MEDIO 70 és 100W)
- Közvilágítás kapcsoló szekrény
- Közvilágítás GU10 szerelvénydoboz
- Védőcső

Megjegyzés:

- A kábeleket 0,7 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, kábel mindkét végén tartalékot kell hagyni
- A kábeleket út-, valamint közműkeresztezők (pl.: vízvezeték), telekhatáron belül védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 el.írásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja, nullázás.
- Az érintett közüzemszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- Az 1 m-nél mélyebb áknakat beomlás ellen ducolni kell!
- A közműadatok csak tájékoztató jellegűek!

5.		
4.		
3.		
2.		
1.	2019. május	Első kiadás
Kiadás	Dátum	Megjegyzés

TERZIOPLAN mérnökiroda
 1143 Budapest, Ilka utca 31., E-mail: info@terzioplan.hu, Tel.: +36309605339
 Létesítési rajz közmű nélkül

VIII. Kis Stáció u. 2-12., Kisfaludy u. 1-21., Nap utca 2-10. és 18-30., Vajdahunyad u. 1-19.
 Nap utca 2-10. szakasz

Szerkesztő:	Dátum: 2019. február	Megbízó: BDK Kft
Szerkesztő: <i>Béke Zoltán</i>	Tervszám:	Méretarány:
Vezető tervező: <i>Bartos Ferenc</i>	TER-04-2019/BDK	Nyomvonalhossz: 0,0 m
01-4034		Rajzszám: T31/04-2019/BDK

Handwritten signature