

152/2009 OKT 14. /Alg.

4/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. október 21-i ülésére

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté
 alpolgármester

Dr. Xantus Judit
Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
 jegyző

Tárgy: Molnár Ferenc Általános Iskola pótigénye hibaelhárításhoz

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjelölti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

904/2009(10.21.)

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

FELJEGYZÉSEK:
 ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: MŰVELŐDÉSI ÜGYOSZTÁLY *Stabóin'*

JOGI IRODA: *ind.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *felelteti a hűdörök' javaslaton megalapolt el.*

AZ ANYAG TERJEDELME: *19 oldal Bóka's.*

4

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Cím: Molnár Ferenc Általános Iskola pótigénye hibaelhárításhoz

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester

A Képviselő-testületi ülésének időpontja: 2009. október 21.

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Az előterjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet Művelődési Ügyosztály

Bolláné Farkas Marianna Művelődési Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Bolláné Farkas Marianna Művelődési Ügyosztály

Mell.: 4

Tisztelt Képviselő-testület!

A Molnár Ferenc Általános Iskola igazgatója tájékoztatása szerint 2009. október 5-én az intézmény új épületrészében a fiú mosdók, WC-k szennyvízelvezetőjében, a sportudvar borítása alatt dugulás keletkezett. A szakemberek megállapították, hogy a sportudvar műanyag borítása alá süllyesztett akna beomlása idézte elő a dugulást. (1. számú melléklet)

A kivitelezés érdekében az iskola felvette a kapcsolatot a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. szakembereivel, akik a dugulás elhárítását a sportudvar felbontása nélkül, az épület mellett lévő angol aknában, új szennyvízelvezető cső nyomvonal kiépítésével oldaná meg. (1. számú melléklet)

A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. a munkálatokra árajánlatot készített, mely 1.239.425 Ft-ról szól. (2. számú melléklet).

Az intézmény költségvetésében a javítás költsége nem áll rendelkezésre ezért kérik, hogy a fenntartó biztosítsa az árajánlatban szereplő 1.239.425 Ft-ot.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2009. október 13-án közegészségügyi ellenőrzést tartott az iskolában, melynek során észrevételezte a dugulást és az ebédlőben a meleg víz biztosításának hiányát, mely további 247.600 Ft-ba kerül. Mellékeljük az ÁNTSZ jegyzőkönyvét (3. számú melléklet).

Határozati javaslat

A Képviselő-testület:

1. biztosítja a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére a dugulás elhárításhoz és a meleg vizes bojler felszereléséhez szükséges 1.487 e Ft-ot,
2. az 1. pontban szereplő összeg fedezete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének általános működési tartaléka, mellyel a kiadás 1170101-es cím előirányzatát 1.487 eFt-tal csökkenti, a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve támogatás előirányzatát megemeli és a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2009. évi költségvetésének bevételi – felügyeleti szerve támogatás, valamint a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel megemeli,

1

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat vegye figyelembe a 2009. évi költségvetés módosításakor.

Felelős: polgármester


Határidő: a 2009. évi költségvetés következő módosítása

Budapest, 2009. október 13.



Dr. Kocsis Máté
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 OKT 14

3


Iktatásra érkezett
2009 OKT 12.

ÉRKEZETT

1. VZ. Mell. Bollaui Puri

Józsefvárosi Önkormányzat
MOLNÁR FERENC
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
☎: 484-0659; Fax: 318-7903
E-mail: grundisuli@freemail.hu;
Web: <http://www.molnarf-altisk.sulinet.hu>

2009 OKT 09.



Ikt.: 892-2/2009

Tárgy: Hibaelhárítás; költség biztosítás

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Dr. Mészár Erika aljegyző asszony részére

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Y. SZABASTI ISTVÁN		
2009 OKT 12		
09-395/3		
Meghívás	1	Bollaui
		11 3"

10. 09. E. Nagy E.!

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Amint arról telefonon tájékoztattam, az intézményünk új épületrészében a fiú mosdók, WC-k szennyvízelvezetőjében, a sportudvar borítása alatt dugulás keletkezett 2009. 10. 05 - én. Első intézkedésként az intézmény karbantartói megpróbálták a dugulás elhárítását, majd külső dugulás elhárítást szerettünk volna igénybe venni. A szakemberek azonban megállapították, hogy a sportudvar műanyag borítása alá süllyesztett akna beomlása idézte elő a dugulást. Ezt csak az új sportudvar borítójának és járólapjainak a felbontásával, új szennyvízelvezető csatorna kiépítésével, kb. 2 méteres mélységben (jelentős költséggel) lehetne elhárítani. Az új épületrész valamennyi fiú mosdóját lezártuk és a fiúk számára a leány mosdók, WC-k egy részét jelöltük ki használatra.

A leggazdaságosabb kivitelezés meghatározása érdekében felvettük a kapcsolatot a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. szakembereivel. A hiba feltárását elvégezték és a sportudvar felbontása nélkül, az épület mellett lévő angol aknában, új szennyvízelvezető cső nyomvonal kiépítését javasolták. E szerint a javaslat szerint készítette el a JVK a munkálatokra az árajánlatot. A munka ára összesen 1.239.425,-Ft. Az árajánlat másolatát mellékeljük.

A szennyvízelvezető cső dugulása jelentős mértékben akadályozza az intézmény szabályszerű üzemeltetését, ezért szeretnénk minél hamarabb, 2009. október 24-től a javíttatását elvégeztetni. (Az őszi szünet ideje 2009.10.26-10.31.)

Az intézmény költségvetésében a javítás költsége nem áll rendelkezésre ezért kérjük, hogy az árajánlatban szereplő 1.239.425,-Ft-ot, a fenntartó biztosítsa. Amennyiben szükséges, úgy a döntés meghozataláig más költséghelyekről az intézmény a javítás költségét megelőlegezi. Egyben kérjük a segítségét, hogy a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. a munkálatokat 2009. október 24-31. között végeztesse el.

Segítségét ezúttal is köszönjük.

Budapest, 2009. október 09.

Tisztelettel,



Varga Sándor
igazgató

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

ÉRKEZETT

Akt.: 892/2009.

2-b. mell.

Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.

2009 OKT 08.

- Csontos J.
- Varga J.

1084 Budapest, Ór u. 8.

Tel.: 314-1098

Adószám: 10897634-2-42

Budapest Bank Rt.:

10102093-07352503-00000001

Név :Műszaki Iroda

Cím :Budapest, VIII.ker.

Somgyi Béla u. 9 iskola

Kelt: 2009. év.10.hó.08.nap

Szám:

KSH besorolás:

Teljesítés:2009. év.

Készítette: Kántor Imre


A munka leírása:

Csatorna felújítás

Készült:Helyszíni felmérés alapján
a KING 5.7 normái szerint.

Költségvetés Főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		489.033	363.464
1.2 Szállítási rakodási költség	10%	48.903	
2.1 Anyagkezelési ksg. vet. alap		537.936	
2.4 Bruttó fedezet vetítési alap			363.464
3.1 Anyag és munkadíj összesen		901.400	
4.1 Tartalékkeret vetítési alap		901.400	
4.2 Tartalékkeret	10%	90.140	
5.1 ÁFA vetítési alap		991.540	
5.2 ÁFA	25%	247.885	
6. A munka ára		1.239.425	



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Somogyi 9 iskola csatornaigra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	01-03-012 Árkok kiemelése dúcolás nélkül, közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 2 m2 szelvényig, deponálás karoláson belül, III. talajosztály 10 m3	2,1	0	4.200	0	42.000
2	01-08-002 Döngölés kézi döngölővel, III. talajosztály 9 m3	0,84	0	1.680	0	15.120
3	01-11-021 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, I-II. talajosztály 8,5 m3	0,61	0	1.220	0	10.370
4	63-01-001 Aszfalt bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 0,15 m3	7,2	0	14.400	0	2.160
5	63-05-011-0750160 Aszfalt helyreállítása 0,15 m3	0,78	61.448	1.560	9.217	234
6	K01-03-001-0000001 Bontott anyag, sitt, kimaradt föld konténeres elszállítása 5 m3	2,55	2.970	5.100	14.850	25.500
7	02-01-001 Kétoldali falzsaluzás, függőleges vagy ferde sík felülettel 4 m2	0,66	431	1.320	1.724	5.280
8	04-00-016 Betonaljzatok bontása: aljzat vagy salakbeton burkolat, 10 cm vastagságig 17,5 m2	1,25	0	2.500	0	43.750

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Somogyi 9 iskola csatorna javításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	04-30-021-0112410 Aljzatbeton kavicsbetonból, 6 cm vastagság felett, léccel lehúzva C 12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 3,1 m ³	4,9	19.663	9.800	60.955	30.380
10	53-06-001-0222140 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 1,5 m ³	5,29	25.469	10.580	38.204	15.870
11	08-08-024-0124514 Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső csőháj átmérő felett POLIFOAM csőháj, falvastagság 30 mm, belső átmérő 114 mm 15 m	0,44	2.018	880	30.270	13.200
12	08-08-024-0124567 Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső csőháj átmérő felett POLIFOAM csőháj, falvastagság 30 mm, belső átmérő 167 mm 36 m	0,44	3.215	880	115.740	31.680
13	17-00-027 Csővezetékek bontása ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése 110 NÁ 15 m	0,3	0	600	0	9.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Somogyi 9 iskola csatorna egységre jutó			A tétel ára összesen		
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
14	17-02-081-0131501 PVC-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 100 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 110x3.0 mm, 1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	15 m	0,78	1.946	1.560	29.190	23.400
15	17-02-083-0131521 LPE, PVC-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 160 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 160x3.6 mm, 1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	36 m	1	4.186	2.000	150.696	72.000
16	17-02-131-0234301 PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, egycsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs tömítésekkel 100 NÁ KG-PVC lefolyócső ív idom KGB 45 fok-os NÁ 110 mm	2 db	0,15	774	300	1.548	600
17	17-02-131-0234311 PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, egycsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs tömítésekkel 100 NÁ KG-PVC lefolyócső ív idom KGB 87.5 fok-os NÁ 110 mm	2 db	0,15	1.041	300	2.082	600
18	17-02-141-0231104 PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs kötésekkel 100 NÁ PVC WC bekötő idom, komplett NÁ 110 mm	1 db	0,32	986	640	986	640


Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Somogyi 9 iskola csatorna egységre jutó			A tétel ára összesen		
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
19	17-02-141-0234321 PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs kötésekkel 100 NÁ KG-PVC elágazó idom KGEA 45 fok-os NÁ 110/110 mm	2 db	0,32	1.673	640	3.346	1.280
20	17-02-143-0234303 LPE, PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs kötésekkel 160 NÁ KG-PVC ívidom KGB 45 fok, 160 mm	4 db	0,56	1.848	1.120	7.392	4.480
21	17-02-143-0234313 LPE, PVC-KGEM lefolyóvezeték kiegészítő szerkezeteinek elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, tokos gumigyűrűs kötésekkel 160 NÁ KG-PVC ívidom KGB 87.5 fok, 160 mm	2 db	0,56	2.312	1.120	4.624	2.240
22	53-07-005-0410211 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas Öv.aknakeret fedéllel O-alakú ÁSZ 890 600 mm könnyű kivitelben	1 db	1,84	14.811	3.680	14.811	3.680
23	53-10-001-0640011 Csatlakozóhely készítése aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve,	2 db	2,5	1.699	5.000	3.398	10.000
Munkanem összesen:						489.033	363.464

ÉRKEZETT

3. mell

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest VIII-IX. Kerületi Intézete

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. 1446 Budapest, PF. 374.
Telefon: (36-1) 210-9830 Telefax: (36-1) 210-9831
E-mail: 08kerulet@kmr.antsz.hu



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2009. (hó) 10. (nap) 13.

Ellenőrzés helyszíne: Ig. VIII. Sauer u. 3-15

Molnár Ferenc Általános Iskola

Jelen vannak: Káncs Adrián

Hoffer Beáta igazgató

Egység részéről (név, beosztás, születési adatok, anyja neve, igazolvány száma és típusa, lakcíme, levezési címe, elérhetősége):

Varga Szilvia igazgató

Tárgy: Egészségügyi ellenőrzés

Adatszolgáltatás

Munkáltató /Üzemeltető /Fenntartó:

Székhelye: Józsefvárosi Önkormányzat

Vezető neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol

Bank-, számla szám: Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az ellenőrzött statisztikai adószáma: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15

ÖM azonosító: 034936

A tényleges tevékenység TEAOR kódja:

Ellenőrzésben érintett létszám: férfi 15 fő, nő 7 fő, összesen: 22 fő.

Egészségügyi ellátó: Dr. Kőrös Judit

Címe: Ig. VIII. Aurora u. 22-23.

Azonosító kódja:

Az ellenőrzés megkezdésekor a jelenlevő személy(eke)t figyelmeztettük jogaira és kötelezettségeire, ezt követően az alábbiak kerülnek megállapításra:

Az esetben a ellenőrzést egy bejelentés miatt végeztük, mely során az iskolában 1 WC blokkot dugult miatt lezártak.

Az ellenőrzés során az alábbiakat állapítottuk meg:

Hoffer Beáta (signature)

1. szoba új épületekkel, ahol a felső tagozatos diákok (lehetőleg 2 db) tanulnak, emellett konyha 3 db WC blokk, 3 szoba 18 db WC falé.

Jelenleg a 2. emelet 18 db WC blokk lett ideiglenesen kijelölve a föld emeletre (6 db WC falé). A föld emeletre jelenleg 12 db WC falé áll rendelkezésre.

A jelenlegi vagy a jövőbeni újabb elrendezéséről 2005. 10. 05-én értekezett a bizottság, ezen a napon a föld WC blokkokat lefektették. Először az új épületek problémáit a bizottság elhárította, majd a föld WC blokkokat lefektették, majd megállapította, hogy nem elegendő a felső emeletre a szükséges számú WC falé beépítése a problémát. Úgy döntött, hogy a FVK munkatársai is. A probléma megoldására a bizottság 2005. 10. 05-én, majd 10. 11-én megrendelt a

A jegyzőkönyvben rögzített tények az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megszegték, felszólítom, hogy ezen hiányosságokat szüntessék meg. A tapasztalt jogszabálysértés miatt az ügy érdemében Intézetünk szüneteltetett határozatot hoz.

Felhívom figyelmét, hogy a tényállás tisztázásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének vétkes megszegése valószínűleg adatok közlése, valamint az eljárás akadályoztatása esetén eljárásbírság kiszabásának van helye. Továbbá felhívom figyelmét, hogy az eljárás során a nyilatkozattételi megtagadhatja, azonban a nyilatkozattétel megtagadása esetén Intézetünk a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése kimondja: „Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétellel - valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol.” (2) bekezdése kimondja: „Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül az ellenőrző rendelkezésére bocsátani. Közegészségügyi vagy járványügyi érdekből a szemle haladéktalanul megtagadható.” (5) bekezdése kimondja: „Az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult az ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint elvégeztetni.” Ugyanezen törvény 11. § (1) bekezdése kimondja: „Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.”

A jelenlévők a fent leírtakból az alábbiakban (10. 24-27.) nyilatkoztak:

Az előző rendelkezések betartása érdekében az ügyben vizsgált, a felmerült problémák miatt nem tudtak lépni a szükséges vagy a jövőbeni újabb elrendezésről. A felhívásukat a jelenlévők nem tették.

A jelenlévők a jegyzőkönyvet hangos felolvasást követően helyben hagyólag aláírják / nem írják alá. Ha nem ennek oka: _____

A jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen marad.

Hild  k.m.f.



H-D. melléklet



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest VIII-IX. Kerületi Intézete

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. 1446 Budapest, PF. 374.
 Telefon: (36-1) 210-9830 Telefax: (36-1) 210-9831
 E-mail: 08kerulet@fovaros.antsz.hu



Iktatószám: 6359-4/2009.

Tárgy: Molnár Ferenc Általános Iskola 1088

Budapest, Somogyi B. u. 9-15. közegészség-

ügyi hiányosságai

Előadó: Hoffer Beáta

okt. 14. 14

09. 10. 14

2009 OKT 14

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Dr. Mészár Erika

Aljegyző

BUDAPEST

Baross u. 63-67.

1082

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy Intézetünk képviselői 2009. október 13-án közegészségügyi ellenőrzést tartottak a 1088 Budapest, Somogyi B. u. 9-15. szám alatt a Józsefvárosi Önkormányzat által működtetett Molnár Ferenc Általános Iskolában. Az ellenőrzés során az alábbiak kerültek megállapításra:

- Az ebédlőben a gyerekek részére kialakított kézmosónál csak hidegvíz biztosított, meleg vízvételi lehetőségről is gondoskodni kell.
- Az iskola új épületrészében lévő mindhárom fiú WC blokk lezárásra került dugulás miatt. Átmenetileg a 2. emeleti lány WC blokk került kijelölésre a fiú tanulók részére. A gyerekek létszámához képest a jelenlegi WC szám nem elegendő. Ezen közegészségügyi problémát a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

A fenti hiányosságok miatt Intézetünk rendelkező határozatot hoz.

Kérem szíveskedjen megjelölni a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan határidőt, és ezek végrehajtásáért felelős személyt.

Budapest, 2009. október 14.

Köszönettel:

Dr. Kovács Aranka
VIII-IX. kerületi tisztifőorvos

