

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2020. június 24-ei tervezett ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Bp. VIII. Blaha Lujza tér 1. Corvin Áruház (hrsz.: 36432) földkábel bekötés, ideiglenes bővítés kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Balla Katalin ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. melléklet: kérelem

2. melléklet: nyomvonalrajz (2 oldal)

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából a Budapest, VIII. kerület Blaha Lujza tér 1. Corvin Áruház (hrsz.: 36432) földkábel bekötés, ideiglenes bővítés kiviteli terveit a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) készítette el (Munkaszám: 220025), mely alapján kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet)

Az áruház felújítása során átépítésre kerülnek az Elmű helyiségek is. Ideiglenesen az összes szükséges áramkört átkötik a később megszűnő állomásba, így az átalakítás alatt biztosítva lesz az energia ellátás és kialakítható a két új állomás.

A GTF -C-V-I-1 rajz szerinti nyomvonalon építik meg az 1 kV-os kábelhálózatot.

A Somogyi Béla utcában (36429 hrsz.) az épület előtt a járdát megbontva a tervezett új kábelek a Stáhly utca irányába vezetnek. A leadóakna teljes szélességében elfoglalja a járdát, így azt a kábeleknek az úttest alatt kell megkerülniük. A kábelek 15 m után a kifestőszűrésű elosztóba lesznek bekötve.

A munkálatokkal érintett Somogyi Béla utca (36429) a 22/2004. (V.15.) önkormányzati rendelet melléklete alapján az Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul, mely szerint a *Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörében dönt* a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának/2020. (VI.24.) számú határozata:

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Bp. VIII. Blaha Lujza tér 1. Corvin Áruház (hrsz.: 36432) földkábel bekötés, ideiglenes bővítés kiépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzék-szám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) által tervezett (Munkaszám: 220025), Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1. Corvin Áruház (hrsz.: 36432) földkábel bekötés, ideiglenes bővítés kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. ezen hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában álló Somogyi Béla utca (36429) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- c. a beruházónak (építetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- f. ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. június 24.


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2020. június 15.

klk.
dr. Balla Katalin
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA	
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>am</i> <i>am</i>	
JOGI KONTROLL: <i>am</i>	
ELLENŐRIZTE:	
<i>[Signature]</i>	
DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	JÓVÁHAGYTA:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERSZÉBET JEGYZŐ	CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 112
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Budapest
Baross utca 63-67
1082

Tárgy: Közüzkezelői hozzájárulás és tulajdonosi nyilatkozat kérése
Munka címe: Budapest VIII. ker. Blaha Lujza tér 1. villamos energia bővítése, ideiglenes állapot
Munkaszám: 220025

Tisztelt Címzett!

Ezúton értesítjük, hogy az ELMŰ Hálózati KR (1132 Budapest, Váci út 72. - 74.), mint engedélyes megbízásából a GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó KR, mint a létesítmény tervezője, a „villamos energiáról” szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint „a villamos energia-ipari építészeti hatósági engedélyezési eljárásról” szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján, a tárgyban megjelölt létesítményre hatósági vezetékjog engedélyezési eljárást folytat le. Jelen értesítésünkhöz csatoljuk a Rendelet szerinti tervdokumentációt, kérve annak szíves tanulmányozását.

Kérjük a közüzkezelőt hozzájárulását és tulajdonosi nyilatkozatukat kiadni szíveskedjenek

A közcélú vezetékkeléssel érintett ingatlanok:

36429 hrsz - Somogyi Béla utca

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra vagy dokumentációra van szükség, a +36-30/721-1683 telefonszámon vagy varga.mihaly@gtfkft.hu e-mail címen állnak rendelkezésükre.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet: 1 pld. műszaki dokumentáció
1 pld. nyomvonal rajz

Budapest, 2020.04.23.


Varga Mihály


TV Látvány	Nagyvárosi TV	Erőforrás	TV
Kábelcsatlakozás	Levegő nélküli	Ár	12.0
2020.01.01	NATV/0234999	TV	100

JELKULCS

VI ———— Tervezett (V1) kábelcsatlakozás
 ———— Tervezett (V1) kábelcsatlakozás

● ———— Tervezett kábel

BV ———— Meglévő kábelcsatlakozás



Figyelmeztetés:
 A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0.6m homokréteggel. A kábel felett (30 cm) "Vigyázz!
 Erőáramú kábel!" féltárcsés jelzőtáblát kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban
 foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A kábel távolsági átvonata a kábelről mért 1-1m!
 Készítéskorlátozásoknál, amelyekben a szabványos védőszigetelések nem tartoznak, úgy a kábel védőszigetelése
 kell lennie! A gérvonatoknál 1m távolságot tartani kell! A kábelcsatlakozások csak kézi erővel történhetnek!

GTT Tervezés és Földalatti Rendszer

1133 Budapest, Rózsavész 1-13 Tel: 369.47.40 Fax: 412.16.02

Tervező	Varga Miklós	Ellenőrző	Zsolt
Készítési idő	2020.01.01	Ábrák száma	01/01
Projekt	TV-0234999	Ábrák címe	TV-0234999
Verzió	1	Ábrák típusa	1/1

Bérvásártó központ
 Rózsavész 1-13
 Budapest

Ellenőrzés és jóváhagyás

Megjegyzés

Nyomtatás

2. melléklet
 Nyomvonalrajz

5

