

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

I. 2. sz. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. június 29-ei ülésére

**Tárgy: Javaslattulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 62. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez**

Előterjesztő: dr. Győry Tímea Zsuzsanna ügyosztályvezető

Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Helyszínrajz

**Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!**

#### **I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 62. szám alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 1 kV-os földkábel létesítésének tervét (Msz: 210598), mely alapján kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A Bíró Lajos utca 62. szám előtti járdában meglévő 1 kV-os hálózati földkábel felhasítják, majd „T” leágazó szerelvényt építenek be, innen vezetik a védőcsőbe beépített földkábel a tervezett, ingatlanon belül elhelyezett szekrénybe (2. számú melléklet).

A kábelfektetéssel érintett terület aszfalt burkolatú járda.

A kivitelezéssel érintett Bíró Lajos utca (hrs: 38567) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

#### **II. A betérjesztés indoka**

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

#### **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

#### **IV. Jogszabályi környezet**

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### Határozati javaslat

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a ...../2021.(VI.29.) számú határozata

#### Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 62. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által tervezett (Msz: 210598), a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 62. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bíró Lajos utca (hrsz: 38567) munkálatokkal érintett területére terjed ki:
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető).


Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. június 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára  
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. június 18.

  
Dr. Györy Tímea Zsuzsanna  
ügyosztályvezető




KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA

LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN 


PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:

  
DR. VÖRÖS SZILVIA  
(ALJEGYZŐ)

TÖRVÉNYESSÉG ELLENŐRZÉS:

  
CZUKKERNE DR. PINTÉR ERZSÉBET  
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

  
CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS  
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



AVDH SIGN



Azonosító:EPAPIR-20210428-12870

<b>Küldő</b>	<b>Dátum:</b> 2021.04.28
Viselt név: HOLLÓ MARIANNA	<b>Hivatkozási szám:</b>
Születési név: SMIGOL MARIANNA	<b>Azonosító:</b> EPAPIR-20210428-12870
Anyja neve:	<b>Témacsoport azonosító:</b> ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely	<b>Témacsoport neve:</b> Önkormányzati igazgatás
Születési idő:	<b>Ügytípus azonosító:</b> ONK_VAGYONKEZELES
<b>Nem természetes személy neve:</b> Elmű Hálózati Kft.	<b>Ügytípus neve:</b> Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek
<b>Nem természetes személy adószáma:</b> 13804983	

**Címzett****BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest

Baross utca 63-67

**Tárgy:** Budapest VIII. ker. Bíró Lajos utca 62. (38568 hrsz.) ingatlan  
villamosenergia-ellátása

Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: 210598). Kérjük,  
hogy a mellékelt  
tervdokumentációk alapján a Bíró Lajos utca érintett szakaszára (38567 hrsz.)  
tulajdonosi és közútkezelői


4 Vh.

hozzájárulást adni szíveskedjenek.

Mellékletek száma: 3


Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
ml_210598.pdf	1.6 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	9D495FA90814472 EB01B3C035F3582 267527958F6A1C0 6F35B943CD167D F8BA0
nyrv_210598.pdf	259.5 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	ABB5BE5D270699 A6826271F3BF323 2FA49E00D144796 9A24CD733A5F47 7BFEA9
210598_ONK_TUL es_KOZ_level_AU TO_3300439.pdf	743.5 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-4	A77D589471B96B1 AEA86A9BC0F381 EA2CA2D1453E26 858FA57B378B29D FFA37E

5 Vh



### Jelmagyarázat

	: Tervezett földkábeles csatlakozó
	: Tervezett védőcső
	: Meglévő 132 kV-os földkábel
	: Meglévő 11 kV-os földkábel
	: Meglévő 1 kV-os földkábel
	: Közművilágítási földkábel
	: Meglévő földkábeles csatlakozó
	: Vízfűtővezeték
	: Szennyvíz, csatorna
	: Gázvezeték
	: Telekom távközlési alépítmény
	: Vodafone távközlési földkábel
	: Optikai kábel
	: Kerítésvonal - lábazatos
	: Földrészlet határ
	: Burkolatszél
	: Acél lámpaoszlop
	: Szakrény
	: Földelés
	: Tervezett kábel elágazó



Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel  
Nyomónehézség: 4 m  
Védőcsőhossz: 4 m  
Kábelhossz: 7 m  
Átmérő: KPE Ø110

### Megjegyzés

- A kábel 0,6 m mélyen, védőcsőben, józósztaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől lérközartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábeltekercs és kézi erővel történő kábeltekercs ásó pop alkalmazása tilos!
- Kábeltekercsnek az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, közepfeszültségen védőföldelés.
- Az érintési közműszolgáltatástól a kivezetés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivételzés során a közműnyeltekercsben foglaltak betartása kötelező!
- A kivételzés csak érvényes engedélyek birtokában közzehető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- Ez a terv az ELMŰ-Hé ózab KR. szerelmi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Változat: EOV Alapszint: Belső  
Munka címe: Budapest, VII. ker., Biró Lejtes utca 62. (38568 hrsz.) villamosenergia-elosztás

Munkaszám: 210908	Datum: 2021. április	Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz	Rajzsám: NYRV 210908 Bc. 1/17	Lépték: A1: 500, 1:200
Felkötő tervező: Gál Zoltán 13-14324	Tervező: Horváth László	Meglévő: elmű hálózat 1132 Budapest Váro utca 72-74.		

6/R

2. sz. melléklet