

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

.....**1.2**.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. október 20-i ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Múzeum utcai 1 kV-os villamos földkábel létesítéséhez.

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető.

Készítette: Urbán István közútkezelő ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. számú melléklet, kérelem
2. számú melléklet, helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából az ELMŰ Hálózati Kft. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 118.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Múzeum körút hrsz. 36746 villamos energia- ellátás kiviteli terveit (Munkaszám: 211098), mely alapján kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

Az 1 kV-os földkábel építés a Múzeum körúton meglévő villamos elosztó szekrénytől indul és tart a múzeum utca irányába, majd eléri az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Múzeum utca és járda beton térköves burkolatát hrsz.:36562. A földkábel építés a Múzeum- kert telekhatárával párhuzamosan valósul meg a Múzeum utcában. A 211098 munkaszámú helyszínrajzon jelölt nyomvonalon. (2. számú melléklet, helyszínrajz)

A földkábel és védőcsövek fektetése beton térköves útburkolatot is érint, ezért az út pályaszerkezetének helyreállítása szükséges a munkaárkok helyén. A munkakezdési hozzájárulás kérelemhez be kell nyújtani a Forgalomtechnikai Kezelő által jóváhagyott építés alatti forgalomtechnikai tervet az út kezelőjéhez, melyen jelölve vannak az építés miatt nem használható parkolók, valamint lezárandó utca és járdaszakaszok is.

A kivitelezéssel érintett 36562 hrsz. Múzeum utca az Önkormányzat tulajdonában állna, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

ÉRKEZETT

2021 OKT 14. 15.00



A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1.pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2021.(X. 20.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Múzeum utcai 1 kV-os villamos földkábel létesítéséhez.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégijegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából az ELMŰ Hálózati Kft. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 118.) által készített a Budapest VIII. kerület, Múzeum körút hrsz. 36746 villamos energia- ellátás kiviteli terveire (Munkaszám: 211098), az 1 kV-os földkábel hálózat építéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a 36562 hrsz.-ú Múzeum utca munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetötnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.
- A helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 96\%$ teherbírása $E_2 \geq 68$ /MN/m² A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni az út kezelője részére.
- Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a járda-burkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni.



- bontással érintett beton térkő burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a meglévő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban teljesen megegyező elemek felhasználásával:
 - 6 cm beton térkő
 - 3 cm ágyazóhomok
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)


Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2021. október 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
 nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. október 13.



Borbás Gabriella
 Gazdálkodási ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA	
LEÍRTA: URBÁN ISTVÁN	<i>I. M.</i>
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS:	<i>monok b. u. u.</i>
JOGI KONTROLL:	<i>M</i>
ELLENŐRIZTE:	
DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	<i>[Signature]</i>
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	JÓVÁHAGYTA:
<i>[Signature]</i> dr. SÁJÓCS CsILLA JEGYZŐ	<i>[Signature]</i> CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE





A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN



Azonosító: EPAPIR-20210915-12201

Küldő

Dátum: 2021.09.15

Viselt név: ÁRMOS ZOLTÁN

Hivatkozási szám:

Születési név: ÁRMOS ZOLTÁN

Azonosító: EPAPIR-20210915-12201

Anyja neve: [REDACTED]

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Születési hely: [REDACTED]

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Születési idő: [REDACTED]

Nem természetes személy neve: ELMŰ
HÁLÓZATI Kft.

Ügytípus azonosító:
ONK_VAGYONKEZELES

Nem természetes személy adószáma:
13804983

Ügytípus neve: Az önkormányzat
tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi,
vagyonkezelési ügyek

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Tárgy: Budapest VIII. Múzeum körút HRSZ: 36746 villamosenergia-ellátása (1. mód)

Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: 211098). Kérjük,
hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Bp. VIII., Múzeum utca érintett
szakaszára (36562 hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni

szíveskedjenek.


Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

Szajkó László
Felelős tervező

Mellékletek száma: 3


Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
KERELEM_VIII._O NK_TUL_KOZ.pdf	373.3 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	7A0D605724D9921 33739E17BBD90C 65C726F00E72262 EFA1ED9D93F08F 7CCE76
NYRV_211098_1_ mod.pdf	579.3 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	BB5E9DE1B36CD C67B418A86C1F0 24CC2D83BD8168 4BE7AA6B29A525 ED9465C32
211098_ML_1_mod .pdf	691.4 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-4	0383411B325B8C9 7135FE87129790D D0788504B3D73A8 DC272DA7E67471 FFE15





Jelmagyarázat

	Tervezett földkábeles csatlakozó
	Tervezett védőcső
	Meglévő kábel
	Meglévő 11 kV-os földkábel
	Meglévő földkábeles csatlakozó
	Közütilági földkábel
	Példeszél hálór
	Burkolatszél
	Szennyvíz, csatorna
	Gázvezeték
	Vízvezeték
	Invitech - Invitel távközlési alpjármény
	Telekom távközlési alpjármény
	Vodafone távközlési földkábel
	NSN - Trafficom távközlési földkábel
	Fogyasztó által létesítendő fogyasztásmérő szekrény
	Acél lámpaoszlop



Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4x50 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábel
Nyomvonalhossz: 51 m Kábelhossz: 56 m
Védőcsőhossz: 51 m Átmérő: KPE Ø110 (nyílárköz)

Megjegyzések

- A járdában viacolor és díszburkolat felületével vezetjük a kábeleket 0,6 m mélyen, homokgyámban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelaktól térköztartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok áso gép alkalmazása tilos!
- Kábelrekesztésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kábelvezetésénél, középvezetésénél védőföldelés.
- A kábelrekesztésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közmuvelőktől a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kéri, kivitelezés során a közmuvelőkben foglalt betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonalai tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- A nyomvonalait külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkkel kell megjelölni.

Váltólat: EOV Atpsztint: Bakti
Munka címe: Budapest VIII. Múzeum körút HRSZ: 36746 alatti ingatlan villamosenergia-elátása

Munkaszám: 211208	Dátum: 2021. augusztus	Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz	Rajzszám: NYRV-cs01_211088	Lépték: 1:500, 1:250
Felkészítette: Székely László 01-11423	Ellátta: Freller Zsolt 01-18361	Megbízó: Digitális városfejlesztési központos hivatal 1021-0600 112527 10200	<h2>elmű hálózat</h2> <p>1132 Budapest Váci út 72-74.</p>	