

Kisfalu Kft.

4.12...sz. napirendi pont
Pöt

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július 19-i ülésére

Tárgy: A Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde elektromos hálózat felújításának kivitelezési munkái.

Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Kántor Imre műszaki ellenőr

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1 db. árajánlat
1 db. szerződés

Tisztelt Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde elektromos hálózata évek óta megérett a felújításra. Az elektromos hálózat és a világító lámpatestek nem felelnek meg a hatályos szabványoknak és műszaki követelményeknek. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1471/2012. (XII.05.) számú határozata alapján társaságunk az elektromos hálózat felújítását megtervezte. A terv alapján a kiviteli munkákra költségbecslés készült.

II. A betérjesztés indokolása

A Kisfalu Kft. Műszaki Intézményi és Közterületi Irodája az intézményben szakmailag indokoltnak tartja az elektromos hálózat felújítását. Az intézményben nyári szünet lesz, amely indokolja a mielőbbi döntéshozatalt, azzal, hogy mivel a munka volumene nem teszi lehetővé a nyári szünet ideje alatti kivitelezést, ezért a kivitelezővel kötendő szerződésben feltételként szerepel a folyamatos egyeztetés az intézményvezetővel.

III. Tényállás

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés becsült értéke a Kisfalu Kft műszaki ellenőre által készített költségbecslés alapján nettó 6.287.424,- Ft.
Társaságunk Műszaki Intézményi és Közterületi irodája öt árajánlatot kért részben VIII. kerületi székhelyű cégektől - azonos műszaki tartalommal - a bölcsőde elektromos hálózatának felújítására.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 2013. 06. 27. napján ajánlattételi felhívás került továbbításra az alábbi cégek felé. Az öt kivitelező évek óta első osztályú minőségi munkát végez a szokásos piaci ár alatti díjtételekkel, és rövid átfutási idővel és egy részük józsefvárosi székhelyű.

Thelien Tervező Kft. 1085 Budapest József krt. 69.	Nem adott ajánlatot	Nem adott ajánlatot
SKN Kft. 1084 Budapest Déry Miksa u. 10	7.540.358,- Ft + ÁFA	azaz 9.576.255,- Ft
DI-SZI „2001” Kft. 1188 Budapest Kölcsey u. 158/b	6.307.424,- Ft + ÁFA	azaz 8.010.428,- Ft
DÉLCOM Kft. 5742 Elek Kétegyházi út. 6.	7.439.066,- Ft + ÁFA	azaz 9.447.614,- Ft
Takács György. 1214 Budapest Reggel u. 3. III./9	6.914.671,- Ft + ÁFA	azaz 8.781.632,- Ft

A beszerzési eljárás során az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajánlatokra a **DI-SZI „2001” Kft.** nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ajánlatot, mely tartalmazza az új elektromos mérőhely és elektromos vezeték kiépítését, a szabványos világítótestek felszerelését, azok beüzemelését és üzempróbáját, a helyreállítási munkákat, az ELMŰ átadást.

Az előirányzaton Horánszky u. 21. bölcsőde felújítás összesen 19.500,0 e Ft szerepel, mely magában foglalja az elektromos hálózat tervezésének költségét (melynek összes költsége bruttó 712.470,- Ft volt), az elektromos felújítás és a homlokzat felújítás költségét.

A becsült érték és a legalacsonyabb ajánlati ár közötti különbséget fedezete rendelkezésre áll. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a homlokzatra felújításra a beszerzési eljárás folyamatban van.

A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft. bonyolítási díjra javasoljuk a nettó számlaérték 5 %-a + ÁFA, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló megbízási szerződés 24.22. pontja alapján.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

V. Döntés tartalmának részletes ismertetése

A Bizottság a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások nyertes ajánlattevőjéről, a beérkezett ajánlatok és az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelés alapján.

A Bizottság dönt a kivitelezés bonyolítása során a Kisfalu Kft. díjazásáról.

VI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezéssel az intézmény biztonságos üzemeltetése biztosított. A tervezett lámpatestek megfelelnek az intézmény speciális követelményeinek.

A kivitelezés költségeinek – 6.307.424,- Ft + ÁFA és a bonyolítási díjnak 315.371,- Ft + ÁFA fedezete – összesen 8.410.950,- Ft a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u. 21. bölcsőde felújítása előirányzat.

A fentieknek megfelelően kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

- 1.a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde elektromos hálózatának felújítására vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő **DI-SZI „2001” Kft.** (székhely: 1188 Budapest, Kölcsey u. 158/b, adószám: 12134926-2-42, cgj. sz: 01-09-

468093, bankszámlaszáma: 11708001-29903603) tette, ajánlati ár 6.307.424,-Ft + ÁFA, ezért az eljárás nyertes ajánlattevője.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. július 19.

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az Önkormányzat nevében a munkálatok elvégzésére az előterjesztés 2. számú mellékletét képező vállalkozási szerződést kösse meg, a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u. 21 bölcsőde felújítása előirányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírásának határideje 2013. július 25.


3. a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számlaérték 5%-a + ÁFA, 315.371,- Ft + ÁFA a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u. 21 bölcsőde felújítása előirányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. július 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: honlapon

Budapest, 2013. július 16.


Kovács Ottó
ügyvezető igazgató

KÉSZÍTETTE: KISFALU KFT.

LEÍRTA: KÁNTOR IMRE MŰSZAKI ELLENŐR 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ÉRIKA
ALJEGYZŐ

2013 JÚL 18.

BÉTERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Vállalkozási szerződés

/ tervezet /

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006, statisztikai szám: 15735715-8411-321-01) **nevében eljáró Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.** (székhely: 1083 Budapest Losonci u. 2., adószám: 10857119-2-42, cjsz: 01-09-265463, bankszámlaszám: VOLKSBANK: 14100309-92110549-010000008) képviselőként eljáró Kovács Ottó ügyvezető igazgató, mint **Megrendelő**,

másrészről a

DI-SZI „2001” Kft (1188 Budapest, Kölcsey u. 158/b, adószám: 12134926-2-42, cgj. sz: 01-09-468093, bankszámlaszám: 11708001-29903603), mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a/2013. (VII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy hozzájárul a Budapest, VIII. kerület, Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde elektromos hálózatának felújításához.

A szerződés tárgya: Budapest VIII. kerület **Horánszky u. 21. számú bölcsőde elektromos hálózat felújítása**, mely magában foglalja különösen az új elektromos mérőhely és elektromos vezeték kiépítését, a szabványos világítótestek felszerelését, azok beüzemelését és üzempróbáját, a helyreállítási munkákat, az ELMŰ átadást.

1.) A megjelölt munka szabadáras.

Vállalkozás díja:

elfogadott ajánlat alapján:

6.307.424,- Ft

27% ÁFA:

1.703.004,- Ft

Összesen:

8.010.428,-Ft azaz

nyolcmillió-tízezer - négyszázhuszonnyolc forint.

2.) A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2013. augusztus 01.

Munkaterület tervezett átadása: 2013. augusztus 01.

(minden külön értesítés nélkül)

3.) A kivitelezés befejezési határideje: Munkaterület átadástól számított 90 nap

4.) A végszámla összegének átutalását Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül vállalja.

5.) A Megrendelő képviselőjének neve, elérhetősége: Kántor Imre Budapest, VIII., Őr u. 8.

Tel: 3 138-28/135

Vállalkozó képviselőjének neve, elérhetősége: Surányi József Budapest, XVIII. Kölcsey u. 158/B.

Tel: 06 309 405 644

6.) Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

7.) Vállalkozó a végteljesítésről írásban értesíti a Megrendelőt, és kitézük - 10 napon belül - az átadás-átvétel időpontját.

8.) A közterület használati hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata.

9.) Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik, és azt a Vállalkozó köteles állandóan a munkahelyen tartani.

10.) A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

11.) A számla benyújtásának feltétele a hiánymentes feladatellátását igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

12.) Fizetés módja: átutalás, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Megrendelő neve, címe: Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Bp. Baross u. 63-67.

Számlázási cím: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. 1084 Bp. Őr u. 8.

- 13.) Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelő kötbért számít fel, melynek mértéke

vég számlánál: napi 50.000,- Ft

- 14.) Műszaki szükségességből adódó pótló ill. többlet munkát a Vállalkozó a költségvetésben elfogadott árakon köteles elvégezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján történik.
- 15.) Jelen szerződést felek kizárólag írásban módosíthatják.
- 16.) A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.
- 17.) Vállalkozó a „Beszállítói Adatlapban feltüntetett adatokban beálló változásról haladéktalanul tájékoztatni köteles a Megrendelő Polgármesteri Hivatalát, ez a számlakifizetés feltétele.”
- 18.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bölcsőde üzemelése mellett kell a kivitelezési munkákat végezni, ezért a szakaszos munkavégzés egyedi helyéről és idejéről folyamatosan egyeztet a bölcsőde vezetőjével. Fentiekből adódóan akadályoztatással, ill. szerződés módosítással nem élhet.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Megrendelőnek átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy a szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, a nemzeti vagyonról szóló törvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak venni.

Készült 6 eredeti példányban.

Budapest, 2013. július

.....
Vállalkozó

.....
Megrendelő

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Mészár Erika
aljegyző

Fedezet: dátum: Budapest, 2013. július ...

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

AJÁNLAT KÉRÉS

a.) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

1. Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
2. 1084 Budapest Őr u. 8.
3. telefon: 313-8428, 314-2023
4. telefax: 333-9535
5. e-mail: info@kisfalu.jozsefvaros.hu

b.) az ajánlatkérés tárgya illetőleg mennyisége, ajánlatkérési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

1. **Tárgy:** Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. bölcsőde elektromos hálózat kivitelezési munkái.
2. **Mennyiség:** A rendelkezésre bocsájtott tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján a bölcsőde elektromos hálózatának felújítása.
3. **Műszaki leírás:** A helyszíni szemle során megbeszéltek szerint, ELMŰ egyeztetéssel a bölcsőde elektromos hálózatának kivitelezése, ELMŰ átadás.

c.) a szerződés meghatározása

1. határozott idejű vállalkozói szerződés

d.) a szerződés időtartama, a teljesítés határideje

1. ajánlattevő ajánlata szerint, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60 naptári nap

e.) a teljesítés helye

1. 1085 Budapest, Horánszky u. 21.

f.) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra

1. Az ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő rendelkezésére áll.
2. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
3. A számla az igazolt teljesítést követően egy összegben nyújtható be.
4. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számla kézhezvételét követően 30 napon belül, banki átutalással teljesíti.

g.) az ajánlatok bírálati szempontja

1. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

h.) ajánlattételi határidő

1. 2013. július 15. 09. 00 óra

i.) az ajánlat benyújtásának címe

1. személyesen vagy postai úton: Kisfalu Kft. Kántor Imre műszaki ellenőr irodája 1084 Budapest Őr u. 8.

j.) az ajánlattétel nyelve

1. magyar

k.) az ajánlat felbontásának helye, ideje

1. Kisfalu Kft. Kántor Imre műszaki ellenőr irodája 1084 Budapest Őr u. 8. I. 36.
2. 2013. július 15. 09.00 óra

l.) annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

1. Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírál

m.) a szerződéskötés tervezett időpontja

1. 2013. augusztus.

n.) az ajánlattételi felhívás feladásának ill. megküldésének napja

1. 2013. július 05.

o.) egyéb információk:

1. Ajánlatkérő csak hiba- és hiánymentes I. osztályú minőségű teljesítést fogad el.
2. az írásos ajánlatot az ajánlattevő nevének és az eljárás tárgyának feltüntetésével, 1 db eredeti példányban, összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani.
3. Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a munkaterületén a munkavégzéssel összefüggésben okozott kárért felelősséget vállal.
4. Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a garanciális kötelezettség vállalásáról.


Budapest, 2013. június 27.

Tisztelettel:



Kovács Ottó
ügyvezető igazgató

KISFALU
Közvetítői és Vagyongazdálkodó Kft.
9.



KISFALU Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó Kft.
1083 Budapest, Losonci u. 2.
 Adószám: 10857119-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-265463
 Volksbank:
 14100309-92110649-01000001

Név :Műszaki Iroda

Cím :Budapest VIII. Horánszky u. 21.
 Bölcsöde

Kelt: 2013 év június
 Szám
 KSH besorolás:
 Teljesítés:2013 év
 Készítette Kántor Imre

A munka leírása:
 Elektromos hálózat felújítás
 Kiviteli tervhez kapcsolódó árazatlan költségvetés

Készült:Terc vip 2012_1. program alapján

Költségvetés főösszesítő


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.069.358	3.238.066
1.3 Építés közvetlen költségei	3.069.358	3.238.066
1.4 Közvetlen önköltség összesen	3.069.358	3.238.066
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	3.069.358	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	3.069.358	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		3.238.066
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		6.307.424
4.1 ÁFA vetítési alap		6.307.424
4.2 Áfa	27.00%	1.703.004
5. A munka ára		8.010.428

MEGKEPESÉJÜNKET MEGKÖZÖNVE A 1085 BP. HORÁNSZKY U. 21. SZ. ALATTI BÖLCÖDE VILLAGOS HÁLÓZATAÉNAK FELÚJÍTÁSI MUNKAIRA A KÖVETKEZŐ AJÁNLATOT TESZÜK:

- A MUNKÁLATOK BEKERÜLÉSI ÖSSZEGE: 8.010.428 Ft.
- AZ AJÁNLAT MIBELI ÉS HÍMNYMENTES I. OSZTÁLYÚ TELJESÍTÉSRE VONATKOZIK
- A MUNKATERÜLETEN A MUNKA VÉGZÉSSEL ÖNSZEFÜGGVÉSBEŒ OKOZOTT KÁRÉRT FELELŐSÉGET VÁLLALUNK
- AZ ÁLTALUNK VÉGZETT MUNKÁLATOKRA ÉS BEÉPÍTETT ANYAGOKRA FELELŐSÉGET VÁLLALUNK, GARANCIÁLIS, KÖTELEZETTSÉGGEL.
- A TELJESÍTÉSRE 60 NAPTARI NAPOT VÁLLALUNK.

Aláírás

DI-SZI "2001"
 Építőipari Fejlesztő és
 Szolgáltató Kft.
 1188 Bp., Kölesfalvi u. 155/B
 Adószám: 121349261243



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K12-005-6.1-0370109 (13) Ideiglenes világítás és ideiglenes energia ellátás kiépítése az aktuális munkaterületek kiváltása érdekében 1 készlet	18.636	22.900	18.636	22.900
2	K21-011-1.1.1-0000001 (1) Építési törmelék, bontott anyag elszállítása konténerrel deponálással, lerakójeggyel 4 m3	2.500,-	5.820,-	10.000,-	23.280
3	06-000-49 Födémáttörés, 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglanyagú födémbe 18 db	-	1.200	-	21.600
4	06-000-62 Horonyvésés, téglafalban, falazó, cementes mészhabarcban, 4,01-8,00 cm2 keresztmetszet között 1.187 m	-	300	-	356.100
5	06-000-82 Fészekvésés dobozok részére téglafalban, átmérő 80mm-es, 50 mm mélységig 104 db	-	380	-	39.520
6	06-019-3-1110002 Áttörés vezetékek részére, helyreállítással. 132 db	252	792	33.264	104.544
7	06-090-22 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 1.187 m	59	400	70.033	474.800
8	06-091-1-1110112 Födémáttörések helyreállítása, feltöltéssel, 0,1 m2 felületig, tégla szerkezetű födémbe Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm I.o., Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 18 db	415	2.620	7.470	47.160

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	21-000-11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig 504 m	—	60	0	30.240
10	21-000-12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm ² 875 m	—	240	0	210.000
11	21-000-26 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy fémszekrények, 300x300x80 mm méretig 32 db	—	640	0	20.480
12	21-000-31 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; szerelvények bontása: kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 181 db	—	320	—	57.920
13	21-000-33 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 116 db	—	540	—	62.640
14	21-000-34 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése 39 db	—	1.060	—	41.340
15	21-000-53 Egyéb leszerelések; légvezeték létrás tartó, keresztartó leszerelése 2 db	—	1.880	—	3.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	21-005-1-0411001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve,fehér 10A 1 pólusú Legrand szolid 12 db	1.024	780	12.288	9.360
33	21-005-1-0411003 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve,fehér 10A 2 pólusú Legrand szolid 45 db	1.031	780	46.395	35.100
34	21-005-1-0533006 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A mint előző, de csillár 774405 4 db	884	780	3.536	3.120
35	21-005-1-0533007 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A mint előző, de váltó kapcsoló 774406 10 db	884	780	8.840	7.800
36	21-005-1-0533008 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A mint előző, de kétsarkú váltó 12 db	1.410	980	17.280	11.760
37	21-005-11-0561701 Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A LEGRAND Valena 2x2P+F dugalj fehér Ksz: 774427 774452 32 db	3.598	780	115.136	24.960
38	21-005-11-0561702 Mint előző, de védett 10 db	3.698	780	36.980	7.800


Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	21-005-11-0561703 Mint előző, de védett LEGRAND plexo fehér Ksz: 090341 5 db	2.860	780	14.300	3.900
40	21-009-301-0622153 Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védelességgel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 70400 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 275 x 575 mm, 1 db háromfázisú mérő számára, meglévő áramváltókkal. 1 db	14.346	14.200	14.346	14.200
41	21-013-41-0522676 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel Áthidalás 6/4" csőre, 2m hosszú átmérő 70mm ² 2 db	5.775	1.060	11.550	2.120
42	21-013-42-1522672 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás Áthidalás 3/4" csőre, 2m hosszú átmérő 10mm ² 18 db	2.680	700	48.240	12.600
43	71-005-2.61-0230341 (71) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Koaxiális antennacsatlakozó-aljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Céliane TV-R-SAT aljzat, végzáró, 10 dB R: 067379 6 db	3.033	720	18.198	4.320
44	71-005-2.62-0230325 (72) Telefon csatlakozó fehér süllyesztett LEGRAND 2xRJ45 aljzat, Cat 6 UTP-8p ksz:774243 5 db	1.292	720	6.460	3.600
45	K21-002-51 Gyengeáramú hálózatok és rögzítés /TV, Telefon, kaputelefon, strukturált rendszer (csak ha nem lesz WIFI rendszer) Előírányzat 1 rendsz.	26.270	17.482	26.270	17.482

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	K21-009-72-0000001 Alelosztó berendezés készítése, elhelyezése bekötéssel komplett.LEGRAND VE-K jelű tervszerinti összeállításban 1 db	31.400	22.600	31.400	22.600
47	K21-009-72-0000002 Mint előző, de világítási VE-F jelű tervszerinti összeállításban 1 db	41.640	22.400	41.640	22.400
48	K21-009-72-0000003 Mint előző, de világítási VE-1 jelű tervszerinti összeállításban 1 db	31.400	22.400	31.400	22.400
49	K21-009-72-0000004 Mint előző, de világítási VE-2 jelű tervszerinti összeállításban 1 db	33.560	23.000	33.560	23.000
50	K21-009-72-0000005 Mint előző, de világítási VE-3 jelű tervszerinti összeállításban 1 db	31.400	22.400	31.400	22.400
51	K21-009-72-0000006 Mint előző, de erőátviteli EA-F jelű tervszerinti összeállításban 1 db	44.600	23.000	44.600	23.000
52	K21-009-72-0000007 Mint előző, de erőátviteli EA-3 jelű tervszerinti összeállításban 1 db	49.460	27.400	49.460	27.400
53	K21-009-72-0000008 Meglévő kazánház, felvonók, gépészeti hő és vízelosztók villamos elosztóinak összeillesztése az új hálózattal az üzemeltetővel közös /előírányt/ 1 db	32.000	47.400,-	32.000	47.400
54	K21-009-72-0624101 Főelosztó berendezés készítése, elhelyezése bekötéssel komplett.LEGRAND FE-VE jelű tervszerinti összeállításban 1 db	198.600	125.570	198.600	125.570

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
55	K21-009-72-0624102 Fogadó és tűzvédelmi főkapcsoló szekrény készítése, elhelyezése komplett 2 db	71.760	32.400	143.520	64.800
56	K21-013-40-0620094 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak rögzítése, ellenőrzése, javítása, korrózióvédelme /előírányzat/ 1 egység	32.600	28.400	32.600	28.400
57	K71-010-1.1.1.2.2-0000001 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) Tükrös, rácsos lámpatest REX DP TF FP:2.5m 2x18W 18 db	7.960	850	143.280	15.300
58	K71-010-1.1.1.2.2-0000002 U.az mint előző, de 2x36W 48 db	9.800	850	470.400	40.800
59	K71-010-1.1.1.2.2-0000003 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) Tükrös, rácsos lámpatest REX DP TF FP:2.5m 2x18W (por és páramentes) 11 db	7.960	850	87.560	9.350
60	K71-010-1.1.1.2.2-0000004 Mennyezeti lámpatest átlátszó búrával 1x12W kompakt fénycsővel 27 db	3.760	850	101.520	22.950
61	K71-010-1.1.1.2.2-0000005 U.az mint előző, de por és páramentes 4 db	3.970	850	15.880	3.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
62	K71-010-1.1.1.2.2-0000006 1x12W-os mennyezeti hajólámpa fénycsöves 15 db	2.800	850	42.000	12.750
63	K71-010-1.1.1.2.2-0000007 Falikar lámpatest 1x12W-os átlátszó búrával energiatakarékos 16 db	3.760	850	60.160	13.600
64	K71-010-1.1.1.2.2-0000008 Falikar lámpatest 1x12W-os átlátszó búrával energiatakarékos Védett 2 db	3.970	850	7.940	1.700
65	K71-010-1.1.1.2.2-0000009 Falikar lámpatest 1x12W-os átlátszó búrával energiatakarékos robbanásbiztos 2 db	12.400	1.850	24.800	3.700
66	K71-010-1.6-0000001 EL-ELF LED kijáratjelző akumulátorral 18 db	5.828	850	104.904	15.300
67	K71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 egység	-	70.000	-	70.000
68	K71-013-10 (34) Közreműködés ELMŰ átadásnál 1 egység	-	40.000	-	40.000
69	M21-005-1-0533008 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A mint előző, de kétsarkú váltó 12 db	1.440	980	17.280	11.760
70	K72-001-2.1.1.1.1 Kaputelefon rendszer ellenőrzése, bővítése 1db rendszer (központ, klaviatúra, 6db beltéri telefon) /előírányzat/ 1 egység	48.000	36.000	48.000	36.000
71	K72-011-1.1.1.1.1-0220002 (35) Riasztó rendszer ellenőrzése, bővítése 1 rensz.	24.000	12.000	24.000	12.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
72	K74-001-1.1.1 Hagyományos tűzjelző rendszer ellenőrzése, bővítése /előirányzat/ 1 egység	70.000	38.500	70.000	38.500
73	K19-016-7-0461120 Figyelmeztető táblák elhelyezése elosztóban feliratozás készítése 16 készlet	1.970	540	31.520	8.640
ÖSSZESEN:				3.069.358	3.238.066


 DI-SZI *2001/
 Építőipari Felkészítő és
 Szolgáltató Kft.
 1188 Bp., Kócsey u. 158/B
 Adószám: 12134926-2-43