


Elektromos tervező: Kalmár István V-01-12409, Vn-01-12409  2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 23. tel: +36-20-351-8494 email: kalmarvill@gmail.com	
Megrendelő: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross utca 63-67.	Dátum: 2018. december
Generál tervező: INCORSO Építész- és Építőműhely 1033 Budapest, Meggyfa utca 27.	Tervfajta: KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Tervezés tárgya: Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed SZOCIÁLIS MOSODA KIALAKÍTÁSA VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PÁLYÁZAT 1089, Budapest, Diószeghy Sámuel utca 13. hrsz.: 36068	Rajzszám: V-00
Rajz megnevezése: JELMAGYARÁZAT	Mérték: -

	Elektromos elosztó szekrény
	Kétsarkú világítási kapcsoló, 10A
	Csillárkapcsoló, 10A
	Világítási jelenlétérzékelő
	230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A,
	Gyermekezárás 230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A,
	IP védett 230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A, IP44
	230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A, elektromos radiátor részére
	230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A, a jelölt darabszámban túlfeszültség védelem 3.típussal ellátva
	IP védett 230V, II.s.+f. süllyesztett dug.alj., 16A, IP44, szm.:0,4m bojler részére
	Elektromos fixbekötés kétsarkú leválasztó kapcsolóval
	Bojler fixbekötés kétsarkú leválasztó kapcsolóval
	Split klíma beltéri egység kültérivel összekötve
	Gépészeti elszívó ventilátor elektromos fix bekötése
	Struktúrált csatlakozó aljzat (1 végpont)
	Mozgássérült wc vészjelző rendszer segélyhívó egység mosdónál
	Mozgássérült wc vészjelző rendszer segélyhívó és nyugtázó egység wc-ben az ajtó mellett, belülről
	Mozgássérült wc vészjelző rendszer vészjelző egység folyosón
	Transzformátor
	Lámpatest STF/AL 235DP-E
	Lámpatest AQUA 226
	Lámpatest STAR 235E PC T5 L6
	Tükörvilágítás VIKTORIA LED 8W
	Kültéri világítás bejáratnál