



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli ájtáró 1-3

1203 Budapest, Csepeli ájtáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számfevezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégtjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK/1220/14.03.26.
BDK/785/14.02.27.
Levelük jele: 137-13/120-14.

Ügyintézőnk: Hódos Jirina (☎ 238-4202)

Ügyintézőjük: Dospoth Péter

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

1307 Budapest, Kunigunda útja 76.
Tel. : 06-1-238-3735, fax: 06-1-238-37-36

Tárgy:

**Közvilágítás létesítési kiviteli terv véleményezése,
műszaki megfeleléségi hozzájárulás.**

BDK Kft. megvizsgálta a.Bp.,

**VIII. ker., Sárkány utca, Közvilágítási berendezés és hálózat átépítése
című,**

T-13/120 számú

**kiviteli tervdokumentációt, és a közvilágítás megvalósításhoz szükséges üzemviteli, műszaki
megfeleléségi hozzájárulást**

MEGADJA.

Amennyiben a terv a közvilágítási berendezések darabszámának, villamos- vagy fényteljesítményének változásával jár, úgy a kivitelezhetőség egyik előfeltétele, hogy a tervet a közterület (út, utca, park, stb.) tulajdonosának, kezelőjének is be kell mutatni (általában a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal).

A Polgármesteri Hivatal előírásai, feltételei mellett a kivitelezés kezdése előtt és folyamán az alábbi, a BDK Kft. által megkövetelt *általános (A) és egyedi (B) előírásokat* maradéktalanul be kell tartani. A BDK Kft. Budapest Főváros területén - összhangban a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 34.§-ában foglaltakkal - a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének 20. pontja útján a Fővárosi Önkormányzat kötelező közvilágítási feladata ellátására kizárólagos joggal felruházott üzemeltető szervezet, a Budapest Főváros Önkormányzata által megbízott közvilágítás közszolgáltató társaság.

Szíves tudomásul vétel érdekében mellékeljük a kivitelezés „Általános és Egyedi előírásai” teljesítésének feltételeit. Az alábbi előírások teljesülésének hiányában az elkészült közvilágítási berendezést üzemeltetésre nem vesszük át.

A. Általános előírások

1. Jelen véleményünk, műszaki megfeleléségi hozzájárulásunk a keltezésétől számított egy évig érvényes, és csak a közvilágítási hálózatra vonatkozik!
2. Véleményünk, műszaki megfeleléségi hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció tartalmának tételes ellenőrzését és nem mentesíti a Tervezőt, Beruházót és a Kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása, valamint az egyéb hatósági- és közmű engedélyek megszerzése alól. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelen vélemény, műszaki megfeleléségi hozzájárulás csak a tervekre megkért **közműpecséttekkel együtt érvényes** és a kivitelezés csak ezek birtokában kezdhető meg! A tervtől való eltérés csak a Tervező, a Beruházó, az Üzemeltető és a Kivitelező együttes hozzájárulásával lehetséges.

3. A kiviteli munka megkezdésének a feltétele a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások beszerzése a közvilágítási kiviteli tervre vonatkozóan.
 4. A kivitelező a munka megkezdését 15 nappal korábban írásban **BDK Kft.-nél** jelentse be. A kivitelezési munkáknál a **BDK Kft., Belvárosi Közvilágítási Üzemtől** (tel.: 238-25-15) **munkaterület átadást, szükség szerint feszültségmentesítést és műszaki szakfelügyelet** kell kérni !
 5. A munka megkezdése előtt un. *koordinációs jegyzőkönyvet* kell felvenni, amelyben a területi felelős tájékoztatást ad a tervezés óta esetleges bekövetkezett változásokról. A **BDK Kft.** bevonásával a bontásra kerülő hálózatról tételes leltárt kell készíteni és a bontott anyagokat a leltárnak megfelelően a **BDK Kft.-nek** kell átadni.
 6. A **BDK Kft.** üzemeltetésébe kerülő létesítmények, hálózatok és berendezések megvalósítása során a kivitelezés minőségének ellenőrzése céljából biztosítani kell **BDK Kft.-nek** az ellenőrzési és (építési) naplóbejegyzési jogot, mely nem helyettesíti a Beruházó műszaki ellenőre feladatkörét és felelősségét. A **BDK Kft.** jogosult a közvilágítás kivitelezését ellenőrizni, hogy az a tervnek, a biztonsági szabályzatoknak és előírásoknak megfelelően létesül-e
 7. A tervezett berendezés érintésvédelmét az **MSZ HD 60364** szabvány, az **MSZ 2364** szabvány előírásai és a **BDK Kft. 1/2005 sz.** szakmai irányelve szerint kell kialakítani.
 8. A tervezett berendezésben szabványos, a **BDK Kft.** választékában szereplő, a területi felelőssel előzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények használhatók fel. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a területi felelős írásos hozzájárulásával szabad. Indokolatlan eltérés esetén fenntartjuk a jogot az átvétel megtagadására, illetve a szükséges többletmunkák elvégzésére, melynek költségeit a Beruházóra, Kivitelezőre hárítjuk.
 9. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a meglévő közvilágítás üzeme folyamatosan fenntartható legyen. A világítás hiánya miatt keletkező mindennemű kárigényt a Kivitelezőre hárítunk.
 10. A munka elkészülte után szükséges üzembe helyezési eljárást a Beruházó vagy megbízottja folytatja le. A lezárolási dokumentációt műszaki átadást megelőzően **5 munkanappal** a területi felelős részére át kell adni :
 - kivitelezői nyilatkozat az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségéről,
 - 1 pld. pausz,
 - 3 pld. fénymásolt nyomvonalrajz,
 - 3 pld. építési és bontási leltár,
 - 3 pld. érintésvédelem mérési jkv. (hálózat, lámpahely),
 - 3 pld. kábelleltár (csak földkábel esetén)
 - 3 pld. földelés-ellenállás mérési jkv.,
 - 3 pld. kábelhálózatnál feszültségpróba és szigetelés ellenállási mérési jkv.,
 - 2 pld. világítástechnikai mérési jkv.,
 - 1 pld. bontott anyagok elszámolási jkv., és az ezt alátámasztó bizonylatok, különös tekintettel a veszélyes- és újrahasznosítható hulladékokról,
 - műbizonylat és/vagy egyedi készülék esetén típusvizsgálati jegyzőkönyv
 - geodéziai bemérés.
- Felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy műszaki átadás-átvétel **csak megvalósulási dokumentáció benyújtása után lehetséges.**
11. A **BDK Kft.** tulajdonába kerülő hálózatokra és berendezésekre vonatkozó, az üzembe helyezéshez szükséges adatokat a Beruházó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként köteles a *"Jegyzőkönyv térítésmentes átadás-átvételtől"* tárgyú jegyzőkönyvben átadni. A jegyzőkönyv késedelmes megküldéséből származó aktiválási kárt, a helytelen eredmény elszámolásból eredő önellenőrzési és késedelmi pótlékot a Megrendelőre (Beruházóra) áthárítjuk a 8033/83/Pk. 16., illetve 8014/1984. PM. El. Főig. tájékoztatója alapján.
A műszaki átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az üzembehelyezési okmány kiállításához, a számviteli és statisztikai adatszolgáltatáshoz, a műszaki nyilvántartáshoz és a berendezés által szolgáltatott közvilágítás díjának elszámolásához szükséges adatokat.
A jegyzőkönyvhöz minőségi tanúsítványként csatolni kell az elkészült közvilágítás műszeres világítástechnikai ellenőrzésének mérési eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet is, amelynek elkészítéséről a Kivitelezőnek kell gondoskodnia.
 12. A kiviteli tervdokumentációnak tartalmazni kell Beruházói nyilatkozat a létesülő berendezés tulajdonjogáról és a **BFFH, Városüzemeltetési Főosztály** nyilatkozatát üzemeltetési költségek viseléséről. Kérjük a nyilatkozatok egy példányát **BDK Kft.** részére szíveskedjenek eljuttatni.

Egyedi előírások


13. A jelen véleményezés csak a **közvilágítási hálózatra** vonatkozik. A meglévő közvilágítási hálózat a BDK Kft. tulajdona.
14. A Beruházói nyilatkozata alapján (Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala, 27-22/2014.03.25.) az új, átépített közvilágítási berendezést és hálózatot a **Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonába kívánja átadni.**
15. Az „Általános előírások” 4., 5., 7. és 9. pontban foglaltakat be kell tartani.
16. A tulajdonunkba, vagy üzemeltetésünkbe kerülő közvilágítási hálózatok és berendezések kivitelezésénél, a kivitelezés folyamatának és minőségének ellenőrzése, a kivitelezési dokumentáció, szabványok betartása céljából műszaki ellenőrzéssel a társaságunkat is kell megbízni (lásd. az „Általános előírások 6. pontját).
17. Felhívjuk a Tervező, Beruházó és Kivitelező figyelmét, hogy a közvilágítási berendezések és hálózat csak közterületen létesíthető.
18. A közvilágítási földkábel mechanikai védelmét, védőborítást műanyag takaró lap ill. téglázás biztosítson.
19. Az új oszlopban az ajtón belül tartós felirattal jelölni kell az oszlop gyártót, gyártási évet-hónapot, az oszlop típusát és a fénypontmagasságát.
20. A Tervező pótlólagosan nyilatkozzon, ill. nyújtsa be, valamint a kivitelezés csak az alábbi feltételekkel valósulhat meg:
 - a BFÖ, Városüzemeltetési Főosztály képviselője nyilatkozatát a többlet üzemeltetési költségek viseléséről.
21. Az oszlop típusa helyesen: **RING 80/76/4T.**
23. Felhívjuk a Tervező és Kivitelező figyelmét, hogy a tervben feltüntetett egyes szabványok és rendeletek nem érvényesek. **A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabványokat, törvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.**
24. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozatos figyelembe kell venni a 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet (az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről) és a leadásánál az előírások szerint kell eljárni.
25. A kivitelezés során felmerülő, a terv jóváhagyáskor nem ismert műszaki problémák és annak megoldásait a BDK Kft.-vel kell egyeztetni, valamint „Generál Kivitelezői Építési napló”-ban rögzíteni.
26. Az elkészült közvilágítási berendezést csak világítástechnikai mérési jegyzőkönyvvel, igazolt világítási osztályba sorolással vesszük át üzemeltetésre.


Budapest, 2014. április 25.

Üdvözlettel

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3


Pap Zoltán
ügyvezető


Császár Ferenc
beruházási vezető

Melléklet : 1 pld. kiviteli terv




ÉSZAK-BUDAI ZRT.

Akceptum: Felső L
ZÖR PÉTER Z
TAMPONT

ÉSZAK-BUDAI Zrt. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Doszpoth Péter Polgármesteri Hivatala
tervező 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Mobil: 06-20-214-50-28 2014. február 26.
lkt.sz: 130-13/120-14

Tárgy: Kezelői, közútkezelői hozzájárulás kérése (T-13/120)

Tisztelt Címzett!

Társaságunk készíti a **Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése** kiviteli terveit, melyre a megküldött tervdokumentációk alapján kezelői, közútkezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.


Kérjük, hogy hozzájárulásukban a terv pontos címét, valamint a tervszámot is feltüntetni szíveskedjenek.

Munka címe: **Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése**

Tervszám: **T-13/120**

ÁTVETTEM

Köszönettel:



Bajnóczi Zsolt
tervezési csoportvezető

Melléklet:

1 pld tervdokumentáció



ÉSZAK-BUDAI ZRT.

Átvettém: Jllcs
2014. FEBR 27
TAMPONT

ÉSZAK-BUDAI Zrt. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Doszpoth Péter Polgármesteri Hivatala
tervező 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Mobil: 06-20-214-50-28 2014. február 26.
lkt.sz: 129-13/120-14

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése (T-13/120)

Tisztelt Címzett!

Társaságunk készíti a **Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése** kiviteli terveit, melyre a megküldött tervdokumentációk alapján tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.


Kérjük, hogy hozzájárulásukban a terv pontos címét, valamint a tervszámot is feltüntetni szíveskedjenek.

Munka címe: Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése

Tervszám: T-13/120

ÁTVETTEM

Köszönettel:


Bajnóczi Zsolt
tervezési csoportvezető

ÉSZAK-BUDAI ZRT.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 76.
Tel.: +36-1-238-3703
Adósz.: 14498866-2-41
52.

Melléklet:

1 pld tervdokumentáció



1000057285529

ikt. szám: FPH061 /1801 - 2 /2014

Doszpoth Péter tervező
Észak Budai Zrt.

hiv. szám: 135-13/120-14

1037 Budapest, Kunigunda útja 76.

ügyintéző: Balázs Ágnes

telefon: +36 1 999-8143


e-mail: Balazs.Agnes@budapest.hu

tárgy: Többszörös költség vállalás - VIII.,
Sárkány utca közvilágítási
berendezés és hálózat átépítése (T-
13/120)

Tisztelt Tervező Úr!

Hivatkozva megkeresésére tájékoztatásul közlöm, hogy a tárgyi közterületen létesülő közvilágítás üzemeltetés költségeit a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja, ha a berendezést a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) üzemeltetésre átveszi.

Budapest, 2014. március 11.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Béla Ph.D.
főosztályvezető





ÚTÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

címzett: **Észak-Budai Zrt.**
Budapest,
Kunigunda útja 76.
1037

iktarószám: **411/ 2101-2 /2014**
 ügyszám: **14/0183**
 tárgy: **Budapest, VIII. ker. Sárkány utca
 Közvilágítási berendezés és
 hálózat építés**
 ügyintéző: **Manger Henrik**
 telefon: **(+36) 70 931 4410**
 e-mail: **henrik.manger@bkk-kozut.hu**

Tisztelt Címzett!

Társaságunknak benyújtott T-13/120 tervszámú, „Budapest, VIII. ker. Sárkány utca Közvilágítási berendezés és hálózat építés” tárgyú útüzemeltetői vélemény iránti kérelmükkel kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozunk:

A tervezett létesítmény Társaságunk által üzemeltetett útszakaszt, illetve közterületet nem érint.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi közterületek a **Budapest Főváros VIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kezelésében és üzemeltetésébe tartoznak.** Útüzemeltetői vélemény kiadására az említett hivatal illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. március. „07. „

Hegyi Zsuzsanna

útüzemeltetési osztályvezető A.

BKK Közút Zrt.
2.

Bajusz Attila

mérnökségvezető