

A tervezett munka **NEM ÉRINTI** a villamos, trolibusz egyenáramú vontatási földkábel hálózatát

Nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

2014 MAREC 12.

BUDAPESTI NYELVTUDOMÁNYI EGYETEM
 ZÁRTKÖZMŰVÉSZETI ÉS MŰKÖZMÉNYTANÁRSÁGI TISZTASÁG
 Műszaki Igazgató, Műszaki Üzemeltetési Főosztály,
 Infrastruktúra Főosztály,
 Áramellátási Szakszolgálat, Közműnyilvántartás

A tervezett munka hálózati dokumentációt érinti.

Érinti, szakfelügyelet kötelező!

Kelt: **2014 MAREC 13**

Magyar Telekom
 Magyar Telekom Nyrt.
 Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
 Közép-magyarországi szolgáltatói központ Közműegyeztetés
 Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.
 Postacím: 1541 Budenest
 Tel.: (1) 462 1462
 Fax: (1) 462 1465

Figyelem! A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.
 Távközlési közműegyeztetésünk a csatolt 1. számú Közműegyeztetési jegyzőkönyvünkkel együtt 1 évig érvényes.

 Közműegyeztető 924

UPC Magyarország Kft.
 1092 Budapest, Kintési u. 30-36.

Íkt. szám:

A tervezett munka a jelenleg meglévő létesítményeinket **ÉRINTI**

Bontás csak szakfelügyelet mellett végezhető!
 Az egyeztetés 180 napig érvényes!

Budapest **ELLENŐRIZVE** 2014 MAREC 13. nap
 előadó:

ELMŰ Hálózati Kft.
 Hálózati dokumentációs osztály

Érvényes:	2014 MAREC 13.	+ 6 hónap
-----------	-----------------------	-----------

Tel.: 06-1/238-1938; Fax: 06-1/238-1949

 Előadó:

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetében történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetben történő munkavégzéshez nem járunk hozzá. Jelen záradék „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, ÉRINTI a
 1, 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábel.

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetében történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetben történő munkavégzéshez nem járunk hozzá. Jelen záradék „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

2014 MAREC 17.

Szakfelügyelet megrendelése:

SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

FŐGAZ Földművelésügyi és Élelmiszerügyi Minisztérium
 Műszaki Osztály

Érvényes a mai napról számított 1 évig!

2014 MAREC 12.

Fővárosi Összművelésügyi Művek Zrt.
 Üzemeltetési Osztály

A tervezett létesítmény meglévő vízközmű közhálózatunkat érinti. A tevékenység során keletkező vízvezeték, rétegvíz, csatorna, ill. üzemeletésünkben lévő építményekbe való bevezetéséhez létesítményünk külön engedélyt kell kérni!

A munkakezdés a Fővárosi Összművelésügyi Művek Zrt. Ügyfélszolgálati Irodán (1057 Gp., Kerepesi út 19.) 5 munkanappal korábban be kell jelölni.

A kivitelezés során a vízközmű közhálózatban okozott károkért a kivitelező és a beruházó felelős. A kiviteli tervben szereplő vízközmű közhálózati adatokért a tervező a felelős.

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményeit érinti. SZ063A02
 Az építéskor a károkozás elkerülése érdekében az építési anyagilag felelős, VEZETÉKEINKET KERESZTEZVE SAJTOLNI, FŰRNI CSAK KIZÁRÓLAG KÜLÖN ENGEDÉLYNKKEL LEHET!

2014-03-17

A vízcsőhálózat közötti adatok tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények bemérésével és katalógusokkal ellenőrizni kell. A hálózati bekötéseket és azok helyét a helyszínen kell jelölni.

Fővárosi Összművelésügyi Művek Zrt.