



Kérdésmegválaszolások

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal a „**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Sárkány utca közvilágítás kivitelezése**” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárása során felmerült kérdések, válaszok:

- **Az ajánlati dokumentációban nem szerepel bővebben, hogy milyen műszaki feltételeknek és szakember követelményeknek kell megfelelnünk. Kaphatnánk erről bővebb információt és dokumentációt?**

A műszaki feltételekre és a szakember követelményekre való minden utalás az „Ajánlatételei dokumentáció” nevű pdf formátumú fájl 4. és 5. oldalának M.1, M.2 pontjában olvasható.

- **A bontandó berendezésekkel (lámpakar, falikábel, biztosítódoboz) érintett ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásai nem szerepelnek a dokumentációban. Kérjük pótolni!**

Az ingatlanok homlokzatai nem kerülnek megbontásra, ezért tulajdonosi hozzájárulás megkérése nem szükséges. A kivitelezőnek munkakezdési hozzájárulást kell kérni az ingatlanok tulajdonosától.

- **A bontandó berendezésekkel (lámpakar, falikábel, biztosítódoboz) érintett ingatlanok homlokzatainak helyreállítása (vakolás, festés) nem szerepel a dokumentációban. Kinek a feladata? Ki viseli a költségét? Ha nekünk kell, akkor kérjük megadni pontosan mire terjedjen ki az ajánlatunk!**

Az épületek homlokzatát nem kell megbontani.

-B1 lámpakar, lámpatest, kábel a kerítés megbontása nélkül lecsavarozható. A vas védőcső és a GURO doboz elbontását kis mértékű vakolat bontással lehet megoldani. A meglévő kerítés rossz állapotú, jelenleg is csak vakolattal van a GURO doboz beágyazva.

-B2 lámpakar lámpatest, kábel a homlokzat megbontása nélkül lecsavarozható. A GURO doboz, s a lábazatnál lévő védőcsövet nem kell elbontani, mivel a lábazat megbontásával járna.

-B3 lámpatest, átfeszítés, felszálló vezeték, a lábazatnál lévő védőcső, GURO doboz a homlokzat megbontása nélkül lecsavarozható. A falban lévő védőcső, s a falihorog megmarad.



-B4 lámpatest, átfeszítés, felszálló vezeték a homlokzat megbontása nélkül lecsavarozható. A falba süllyesztett GURO doboz, a felszálló vezeték védőcsöve, s a falihorog megmarad.

- **A BDK Kft. által a jóváhagyásban előírt műszaki ellenőrzés díját hol szerepeltessük?**

Járulékos költségeknél kell szerepeltetni, melyek a tételes kiírásban nem szerepelnek.

- **A BDK Kft. jóváhagyásában szereplő oszloptípus talpcsavaros, míg a tervben csőcsonkos típus szerepel. Melyik szerepeljen az ajánlatunkban? Kérjük az ellentmondás feloldását!**

A BDK jóváhagyásában szereplő RING 80/76/4T talpcsavaros oszlopokat kell létesíteni.

- **Az átadási dokumentáció ill. az ellenőrző mérések (pl. áramütés elleni védelem, megvilágítás) nem szerepelnek a kiírásban. Ezek díját hol szerepeltessük?**

Járulékos költségeknél kell szerepeltetni, melyek a tételes kiírásban nem szerepelnek.

- **A VIII. kerületi Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását nem tartalmazza a dokumentáció. Kérjük pótolni!**

A VIII. kerületi Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását csatolva mellékeljük.

Budapest, 2014. május 21.


Annus Viktor
irodavezető

(A signature is written over a circular official stamp of the Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, which includes the coat of arms and the text 'Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal' and '7.').