



HUNTERRA –BAU ÉPÍTŐIPARI KFT.

ÚJVÁRFALVA

DÓZSA GYÖRGY UTCA 43.

7436

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Steer Ildikó

Telefon: 465-2693

Fax: 349-1996

E-mail: ildiko.steer@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2016/553-3

Tárgy: Budapest, VIII. kerület, Visi Imre utca – Körös utca utépítés engedélyezési terv
(Tervszám: T05/2015)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!


A rendelkezésünkre bocsátott engedélyezési terv (Tervszám: T05/2015) alapján kijelentjük, hogy a tervezett utépítés ellen kifogást nem emelünk, nyilvántartásunk szerint az **nem érinti** a kezelésünkben lévő víznyomócső hálózatot. Az utépítéshez az alábbi feltételek betartásával hozzájárulunk:

- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását.
- szerelvényeken, nyomvonalukon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvények esetében a mindenkor megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen nyilatkozat csak és kizárólag az utépítésre vonatkozik.



Budapest, 2016.02.26.

Tisztelettel:



Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes



HUNTERRA –BAU ÉPÍTŐIPARI KFT.

ÚJVÁRFALVA

DÓZSA GYÖRGY UTCA 43.

7436

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Steer Ildikó

Telefon: 465-2693

Fax: 349-1996

E-mail: ildiko.steer@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2016/553-2

Tárgy: Budapest, VIII. kerület, Visi Imre utca – Kőrös utca csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv
(Tervszám: T05/2015)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

A tárgyi munkával kapcsolatosan a rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció (Tervszám: T05/2015) alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a tervezett kivitelezés érinti a kezelésünkben lévő víznyomócső hálózatot,
- a kivitelezés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott védőtávolságok betartását,
- jóváhagyásunk aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- fenntartjuk a jogot, hogy szakfelügyelő kollégánk vezetékek védelmében egyéb előírásokat (esetleges átépítésekről) tegyen, melyeket a beruházás terhére el kell végezni,
- abban az esetben, ha a szükséges védőtávolságok (min. 1,5 m vízszintes és min. 0,2 m függőleges palásttávolság) nem biztosíthatók, ott a vezetékek, bekötések átépítését kérjük a beruházás terhére,
- a tervezett aknák környezetében a csatorna keresztezéseknél az akna széle és a vízvezetékek (bekötővezetékek) palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges,
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről (felfüggesztéséről) gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében, a védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,
- a víznyomócsövek 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető,
- a csatornaépítés során fokozott gondossággal kell eljárni a dinamikus hatásokra különösen érzékeny vezetékek megközelítésénél, fokozott elővigyázatosság szükséges, kizárólag kézi földmunka végezhető,
- mivel a 1,5 m palásttávolságú csatorna elhelyezéseknél a csatornaaknák munkagödrei megközelítik a vezetékeket, kérjük, ezen munkagödrök vízcső felőli, talajelmozdulást gátlódúcolását. Előrevert dúcolat nem alkalmazható! Ezen helyeken a csatornaakna elkészülte után a használt pátria lemezdúcolatot a vízvezeték felőli oldalon a cső alsó palástjáig bent kell hagyni,
- a csatorna munkaárkának dúcolásához kizárólag olyan technológia alkalmazható, mely kapcsán a meglévő vízvezetékek nem mozdulnak el, nem sérülnek meg,
- meglévő vezetékekre víznyelő nem helyezhető,



- amennyiben, a csatorna kivitelezés során előre nem látható okok miatt a vízcsövek állagának megóvása érdekében további munkák szükségesek, **úgy a létesítmények védelmére, átépítésére további előírásokat teszünk**, melyeket a csatornarekonstrukció terhére kell elvégezni,
- minden előírásunk betartása mellett, a csatorna fektetése alatt és az azt követő **egy éven belül** bekövetkező **vízcső sérülés esetén** – amennyiben az a csatorna építésére vezethető vissza – a **csatornaépítés kivitelezője a felelős**,
- a fogadó és indító akna dűcolat széle a meglévő ivóvízvezetékek palástjától számítva minimum 1,5 m-es védőtávolság betartása mellett létesíthető,
- **sajtolással történő keresztezés esetén a vízvezetékek tokjának alsó palástja és tervezett védőcső felső palástja között min. 1,0 m-es védőtávolság betartását, továbbá a fogadó és indító akna dűcolat széle és a meglévő ivóvízvezetékek palástjától számított minimum 1,5 m-es vízszintes védőtávolság betartását kérjük szakfelügyelet jelenlétében, amennyiben ezen védőtávolságok nem biztosíthatók, úgy a vízvezetékek kiváltása szükséges a beruházás terhére,**
- a szerelvényeken, nyomvonalukon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges,
- a vezetékek keresztezésénél és kutatóárokok létesítésénél **kizárólagosan kézi földmunka** végezhető,
- a munkavégzés a Projektirányítási Osztályunknak (Tel: 465-2583, Fax: 349-1996) **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 héttel – írásban – kell megrendelni, előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H-P 8:00-17:00).


Budapest, 2016.02.26.

Tisztelettel:



Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető




Kiss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes