



FOGÁZ Földgázelosztási Kft.


Babinszky Ágnes úrhölgy  
ügyvezető

HUNTERRA-BAU Kft.

Újvárfalva  
Dózsa György út 43.  
7 4 3 6

Budapest, 2016. március 2.  
ügyintéző: Molnárné  
Tel: +361-477-1111/51-88  
Mobil: +36-20/778-0188  
e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu  
Hiv. szám:

ELO Kft.



Tárgy: Budapest, VIII. kerület Visi Imre utca- Kőrös utca útépítés és csapadékvíz  
elvezetés közműnyilatkozat

Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy!

Hivatkozással 08/2016 számú levelükre a következő nyilatkozatot adjuk.

Tárgyi létesítmények Önök által készített T05/2015 számú tervét egyeztettük. A tervezett munkálatok egy-egy rövid szakaszon érintik a kisnyomású gázhálózatot. Állapotvizsgálat elvégzése nem szükséges.

**Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:**

- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. fax: +361-432-2012), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges.
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest.

II. János Pál papa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu


- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezetektől mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.
- Közműkeresztezéseknél az MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80 előírásai betartandók.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

A helyszínrajzot lebélyegeztük és mellékelten megküldjük. A közműegyeztetés díját Pénzügyi Osztályunk fogja számlázni Önöknek.

Tisztelettel

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**  
műszaki osztály

 1.

Vendrey-Bede István  
műszaki osztályvezető

Melléklet: 1 pld. helyszínrajz