Bérkocsis utca

vízmérleg épület (tervezés alatt)

kupola talpszerkezet szél

hő- és füstelvezető kupola, patronos nyitás, tűzjelzővel vezérelve

Tetőlefolyó lombkosárral (Fűtéssel) (épület szerk. terv szerint)

Csatornaszellőző (Párasisakkal) NA 110

WC, Zuhanyzó elszívás (Tetősík felett) NA 100 Esővédő sapkával

Konyhai páraelszívás (Tetősík felett) NA 150 Esővédő sapkával

Csatornaszellőző (Párasisakkal) NA 50

Csatornaszellőző (Párasisakkal) NA 110

Tak.szer. helyiség elszívás (Tetősík felett) NA 100 Esővédő sapkával

Elszívott levegő kifúvás (Tetősík felett) NA 200 Betétkúpos kifúvófejcsővéggel

Hűtő helyiség szellőzés NA150 (Tetősík felett) Esővédő sapkával

Csatornaszellőző (Párasisakkal) NA 75

Konyhai elszívott levegő kifúvás (Tetősík felett) NA 450 Betétkúpos kifúvófejcsővéggel

jogi telekhatár

légudvar

Jelmagyarázat:

- vasbeton fal
- POROTHERM 30 NF kerámia falazóblokk
- SILKA HML 15 NF+GT mészhomok választófalfalazóblokk
- polisztirol hab hőszigetelés
- zsalukő fal
- 1A - 15,0 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. sima gipszkarton, CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés
- 1B - 15,0 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gk, 1x2 rtg. impregnált gk. (vizes oldalon) CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD
- 1E - 15,5 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton, CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés, mindkét oldalon 0,8+0,6 cm vtg. hátszerkezetre rögzített HPL lemez falburkolat, felette 1,5 cm vtg. gipszkarton lap (vállás magassága és pontos kial. belsőépítész terven)
- 2A - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. sima gipszkarton, CW100 bordaváz
- 2B - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gk, 1x2 rtg. impregnált gk. (vizes oldalon) CW100 bordaváz
- 2C - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. imregnált gipszkarton, CW100 bordaváz
- 2D - 15,25 cm vtg. gipszkarton válaszfal, CW100 bordaváz, egyik oldalon 1x2 rtg. impregnált gipszkarton, a másik oldalon 1 rtg. sima gipszkartonon 0,8+0,6 cm vtg. hátszerkezetre rögzített HPL lemez falburkolat, felette 1,5 cm vtg. gipszkarton lap (vállás magassága és pontos kial. belsőépítész terven)
- 3A - 12,5 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton, CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés
- 4B - 12,5 cm vtg. gipszkarton előtétfal, 1x2 rtg. impregnált gipszkarton, CW100 bordaváz
- 5C - 10,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. imregnált gipszkarton, CW50 bordaváz
- 6A - 7,5 cm vtg. gipszkarton előtétfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton, CW50 bordaváz
- 2% burkolat lejtése
- 2% szigetelés lejtése
- +3,60 burkolati szintkóta
- +3,45 szerkezeti szintkóta

Megegyzések:

- A rajzról méréssel méretet levenni tilos!
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Jelen tervdokumentációban foglalt műszaki és egyéb megoldások a tervező(k) szellemi terméke, ideértve az összes szakági tervezők dokumentációit is.
- A terven módosítani, valamint harmadik személlyel történő áttervezéséhez csak a felelős építész tervező(k) tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges.
- A terv ismételt felhasználása csak az építész tervező(k) tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges.
- Jelen kiviteli tervdokumentáció a tervlapokkal, költségvetésekkel, a műszaki leírásokkal, a részlettervekkel és az összes szakági munkarésszel együtt, egységben érvényes. A tervek bárminemű megbontása esetén a kivitelező fővállalkozó köteles a szakágakat, alvállalkozókat ellátni a teljes egészében való megértéshez szükséges tervlapokkal, információkkal.
- Az összes gépészeti és elektromos áttörést, kirekesztést, stb. a statikai tervek alapján kell kivitelezni.
- A szerkezeti elemek betonozása előtt a betonacél szerelést a statikus tervezőnek vagy a statikus műszaki ellenőrnek át kell vennie.
- A zöldtetők és lapostetők szigetelés lejtéskialakítását a szakági tervezővel át kell vetetni, a szigetelés megkezdése előtt.
- A gépészeti aknák kialakítását az elburkolás előtt a gépész tervezővel vagy gépész műszaki ellenőrrel át kell vetetni.
- A nyílászáró méretek a névleges méretet jelölik.
- Bármilyen szín vagy anyag elltérést amelyeket a tervek tartalmaznak az építész tervezővel egyeztetni kell.
- A hornlokzati felületek kialakításaánál mintafelületet kell készíteni, melynek színét az építész tervezőnek jóvá kell hagynia.
- A terveken szereplő anyagok, típusmegjelölések csak irányadóak, azok velük egyenértékű más anyaggal vagy típussal kiválthatóak, de a változtatási igényt a tervezőkkel előre egyeztetni kell.

± 0,00 = 104,55 mBf.

Megrendelő:	**BUDAPEST FŐVÁROS VIII.KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** Budapest VIII.kerület, Baross utca 63-67.
Generáltervező:	**NEwLINE Építésziroda Kft.** 2072 Zsámbék, Csillagerdő u. 33. e-mail: newline@newline.co.hu tel./fax.: (1) 782-6881
Helyszín:	**Budapest VIII.kerület, Tolnai Lajos utca 19., Bérkocsis utca 27.** (hrsz.: 34932)

Három Csoportos Bölcsőde Kiviteli Terve

Építész vezető tervező:	**Bach Péter** okl. építészmérnök, vezető tervező, É1 01-3518/05 **DB ARCh Bt.** 2640 Szendehely, Béke utca 2.
Építész tervező:	**Kisgergely Csaba** okl. építészmérnök, É 01-4689 **NEwLINE Építésziroda Kft.** 2072 Zsámbék, Csillagerdő utca 33.
Építész tervező:	**Vörös Tamás** okl. építészmérnök, É/2 01-0409
Statikus tervező:	**Dancs László** okl. építőmérnök, T-T 01-9849 **ENTEK Kft.** 1046 Budapest, Dunakeszi út 11.
Statikus tervező:	**Halics Péter** okl. építőmérnök, T-T 01-9850 **ENTEK Kft.** 1046 Budapest, Dunakeszi út 11.
Épületszerkezet:	**Takács Balázs** okl. építészmérnök, szigetelő szakmérnök **FRT Raszter Kft.** 1118 Budaepst, Ménesi út 9/a. 1. em. 3.
Épületgépészet:	**Léderer György** okl. gépészmérnök, G-T/01-6009 **FLOTTBAU Bt.** 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 35.
Épületvillamosság:	**Kelemen Ferenc** okl. villamosmérnök, V-T 01-6122, BM OKF 477/10/2009 **KELEVILL Bt.** 1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 31.
Konyhatechnológia:	**Gauland András** konyhatechnológus tervező **Teco-Gastro Bt.** 1183 Budapest, Tas utca 20.
Kerttterv:	**Kovács Árpád** okl. tájépítészmérnök K 01-5235/13 **UILandscapeArchitects Kft.** 1111 Budapest, Kende u 6. 5. em. 5.

Rajzmegnevezés:

TETŐFELÜLNÉZET

Dátum:	2010. augusztus 19.
Tervfajta:	Kiviteli terv
Lépték:	M=1:50

Rajzszám:	tervfajta	tervszám	tervszám		módosítás
KT	1	0	4	-	0