

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 112/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási terveihez kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez.

A kérelemhez benyújtott tervdokumentáció a csapadékvíz elvezetés során a Blaha Lujza téren meglévő D60 egyesített csatorna és a hozzá kapcsolódó víznyelők bontását, és az új vízelvezető hálózat elemeinek (résfolyókák és új DN400 KG-PVC egyesített csatorna) építését tartalmazza. A Blaha Lujza téren a csapadékvíz elvezetésén túl a téren létesülő építmények (WC, kukatároló, vízgépészeti aknák) és a szennyvíz elvezetése is a tervdokumentáció része. A Somogyi Béla utca átépítéséhez kapcsolódóan a meglévő víznyelők és bekötővezetékeik bontását, valamint az új vízelvezető hálózat részeként rácsos folyókák és víznyelők, valamint ezek bekötővezetékeinek építését tartalmazza a tervdokumentáció.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406) út és járda, valamint a Somogyi Béla utca (36429 hrsz.) és a Márkus Emília utca (36433 hrsz.) út és járdaburkolat munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat. Síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A folyókák bekötésénél bűz zárat kell alkalmazni. Az építendő rácsos folyóka fedőrácsát csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez. **A közútkezelő a csapadékvíz elvezető rendszer - beleértve a rácsos folyókákat és résfolyókákat is – üzemeltetését nem vállalja.**

A csatornafektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

Azokon a területeken, ahol a bontási- és vízépítési munkák nem kapcsolódnak burkolatépítéshez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Azokon a szakaszokon, ahol a vezeték nyomvonala a fák gyökérszónájában, vagy annak 1 méteres körzetében halad, a vezetékre gyökérvédelem szükséges. A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.