

60/2021.(X.06.)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 60/2021.(X.06.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Népliget állomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatredezéshez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a GTF Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya út 1-13.) által tervezett (Msz.: 220073), a Budapest VIII. kerület, Népliget állomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatredezéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándor út, a 38838 hrsz.-ú Stróbl Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- Az építés során a 220073 munkaszámú tervdokumentációban foglaltakat be kell tartani, a helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 96\%$ teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A Salgótarjáni utcában a meglévő térköves járda helyreállítása, valamint a fák gyökér és törzs védelme szükséges. A Százados utca - Sport utca kereszteződésében a járdában a munkagödör helyén a burkolat helyreállítása t öntött aszfalttal történjen. Az Asztalos Sándor utca - Ciprus utca sarkán a járdában a munkagödör helyén a járda helyreállítása öntött aszfalttal, a zöldfelület helyreállítása füvesítéssel történjen. Az Asztalos Sándor utca 5. szám előtt az öntött aszfalt járda helyreállítása szükséges. A Stróbl Alajos utcában térkövezés és öntött aszfalt járda is érintett, helyreállításuk szükséges. A Stróbl Alajos utcai csomópontban az útburkolat helyreállítása szükséges a meglévő aszfalt slusszig. A járda burkolatát az építéssel érintett szakaszokon teljes szélességben helyre kell állítani, azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák mellett halad, gyökérvédelem szükséges.
- Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a

járdaburkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni.

- a bontással érintett **útburkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm vtg. AC-22 (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 25 cm vtg. CKt-12/15 útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 95% (más anyaggal nem helyettesíthető).
- bontással érintett **térkő burkolatú járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a meglévő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban teljesen megegyező elemek felhasználásával:
 - 6 cm beton térkő
 - 3 cm ágyazóhomok
 - 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.