

67/2021.(X.20.)

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 67/2021.(X.20.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Múzeum utcai 1 kV-os villamos földkábel létesítéséhez.**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából az ELMŰ Hálózati Kft. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 118.) által készített a Budapest VIII. kerület, Múzeum körút hrsz. 36746 villamos energia- ellátás kiviteli terveire (Munkaszám: 211098), az 1 kV-os földkábel hálózat építéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a 36562 hrsz.-ú Múzeum utca munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.
- A helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 96\%$ teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni az út kezelője részére.
- Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a járdaburkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni.
- bontással érintett beton térkő burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a meglévő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban teljesen megegyező elemek felhasználásával:
 - 6 cm beton térkő
 - 3 cm ágyazóhomok
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2021. október 27.