

87/2021.(XI.17.)

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 87/2021.(XI.17.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület
Horváth Mihály tér 15. víz bekötő vezeték létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Siengi Tervezési Kft. (1146 Budapest, Thököly u. 58-60.) 2016/270 számú tervei alapján az új ivóvíz bekötő vezeték építése és a meglévő vízvezeték megszüntetés közterületi munkához. A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlan vízbekötés az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- a. jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki:
 - Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 15. hrsz. 35238/3, József utca hrsz. 35150/2 tervben jelölt területe.
- c. az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- e. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal:
- f. A Horváth Mihály tér Kft. (1204 Budapest, Mártírok útja 290.) megbízásából a Siengi Tervezési Kft. (1037 Budapest, Thököly u. 58-60.) tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért meglévő vízvezeték megszüntetéséhez és új vízbekötés létesítéséhez. Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.) és a József utca (35150/2 hrsz.) út- és járdaburkolatát.
- g. A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Budapest VIII. Horváth Mihály tér 15. sz. épület új KPE 90 cső bekötésének, meglévő vezetékről történő leágazás elzáró szerelvényének beépítésének, valamint ezzel egyidejűleg régi bekötések megszüntetésének, műszaki terveit tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható.

A vízvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett vezeték KPE csőből készül, PE 100 SDR 11 D 90 minőségű csövekből a csőkötéseknél és a csomópontok kialakításánál hegesztett kötések alkalmazásával. A munkagödör és munkaárok kiemelését zártosított függőleges dúcolás mellett kell végrehajtani a terveknek megfelelően. A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 15. szám előtt meglévő járda aszfalt, a hozzá tartozó

szegély és az útburkolat egy része elbontásra kerül, valamint a József utcában a meglévő bekötővezetékek elbontásával a József utca meglévő járda aszfalt, a hozzá tartozó szegély és az útburkolat egy része is bontandó. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogosforgalmat is biztosítani kell, a vízvezeték bontásra és építésre igénybevett közterületeket is tartalmazó, Forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A meglévő vízvezeték levágása és új vízbekötés létesítése után a munkaterület helyreállítása szükséges.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

• **A bontással érintett útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

• **A bontással érintett járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

• **A bontással érintett útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapterendával kell megtámasztani mindkét oldalról. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

- h. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- i. jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. november 24.