

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 89/2021.(XI.17.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület
Tolnai Lajos utca 26. víz bekötő vezeték létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Takács Csaba VZ-TEL 20-0770 tervező, TCSVSZ-054/21 számú tervei alapján a vízbekötő vezeték építéséhez.

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 26. szám alatti ingatlan vízbekötés az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki:
 - Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 26. (hrs. 34954)
- c. az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- e. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal.

A vízvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett vezeték KPE csőből készül DN 90 csövekből. A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 26. szám előtt meglévő járda aszfalt, a hozzá tartozó szegély és az útburkolat egy része elbontásra kerül. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogosforgalmat biztosítani kell a vízvezeték bontásra és építésre igénybevett közterületeket is tartalmazó, forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A meglévő vízvezeték levágása és új vízbekötés létesítése után a munkaterület helyreállítása szükséges.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_g \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- **A bontással érintett útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- **A bontással érintett járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: A társasház építés kivitelezési munkái során megsérült járdaburkolatot a társasház utcai homlokzata előtt teljes szélességben kell helyreállítani.
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- **A bontással érintett útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.
- f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. november 24.