



Tetőnézet M1:50




Galéria szint M1:50



Földszint M1:50



Függőleges csőterv M1:50



Jelmagyarázat

Külső megálló mérlelt gázvezeték
Megálló gázvezeték
Előző szerelvény
Gázóra

- PA: Padló áttörés
- FA: Fal áttörés
- FAS: Földem alsó síkja
- PFS: Padló felső síkja
- AFS: Áttörés felső síkja
- AAS: Áttörés alsó síkja
- ATK: Áttörés tm

Gázvezeték (fogazottak) EPH-ra köti
Gázvezeték szerelési, bevezetési, átvitelét
nyomópróbát a GMSZ előírása szerint kell végezni
A megálló gázvezeték gázlevezeték elrendezését
A méretek a helyszínen ellenőrizendő.
A mérlelt gázvezeték megbeszélés csak a gázvezeték
szakemberével történhet.

A tervek és a tervező anyaggyűjtésben szereplő tételek
mennyiségi és minőségi felülvizsgálatát a kivitelezőnek el kell
végeznie. Az egyes berendezések, részegységek minden olyan
szükséges tartozékával együtt rendelkezni, melyek a tervezett
funkciót és a megrendelő igényeket is kielégítik. Ezen
tartozékokra az adott termék gyártásával szükséges egyeztetni.
Bármilyen eltolás, eltérés, módosítás vagy véli hirt
esetén a tervezővel szükséges egyeztetni.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának fenntartásában lévő Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiségeinek és utcai földszinti homlokzatának felújítása 1082 Budapest, Kis sálka u. 5. 55040404/3		
Megbízó: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1082 Budapest, Baross u. 63-67.	
Építéskészítő: EMARCHI Építészroda Kft.	1114 Budapest, Kanizsai utca 18. I. emelet 3. Ményhart Gergő E-0148822 Fenyves Balázs E-01-04113 Lelkes István E-01-4137	
Statika	Liptovszky Gábor okl. építőmérnök, NIG-64 tartószerkezet vezető	okl. tervező MT, T. SZÉNYI-05-0094
Gépezés	Kovács Árpád okl. építéskészítő mérnök G 01-15442	okl. villanyszerelő Béni Zoltán okl. villanyszerelő Miklós Ferenc okl. építész tervező
Elektromos	szakértő	
Tűzvédelem	szakértő	
Kiviteli terv		
Rajz neve Gázellátás alaprajz és függőleges csőterv		
Tervlap ID G-GA-003	Rajz léptéke 1:50	Dátum 2023. 04. 28.