

Ügyiratszám: 16/313-2/2024

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
...I...F... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2024. február 19-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslattulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerület Diószegi utca 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához

Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia irodavezető
Készítette: Ágh László közútkezelő ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:

1. sz. melléklet Kérelem
2. sz. melléklet Műszaki leírás
3. sz. melléklet Felsővezeték helyszínrajz
4. sz. melléklet Közvilágítás helyszínrajz
5. sz. melléklet BDK hozzájárulás
6. sz. melléklet Tulajdonosi hozzájárulás tervezet
7. sz. melléklet Közútkezelői hozzájárulás tervezet

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal		
Érkezett: 2024 FEBR 14.	Szám: 02/40-8/2024	
Melléklet:	Ügyintéző: János E.	Előzmény: EA.

Tisztelt Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

FŐMTERV Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37., adószám: 13842217-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 045561) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelmet nyújtott be Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához.

Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. szám alatti ingatlanon új társasház építését tervezi a Fundatio Tertio Millennio, mint beruházó (továbbiakban Beruházó). Az ingatlan előtti járdán helyezkedik el a BKV Zrt. egykori felsővezeték tartó oszlopa, amely jelenleg már csak közvilágítási lámpatestet tart. Az oszlop a beruházásnak útban van, ezért Beruházó megbízta a FŐMTERV Zrt-t az oszlop és közvilágítás kiváltás terveinek elkészítésére.

A BKV Zrt. 2019 – 2020 évben tervezte a Diószegi Sámuel utcában a troli közlekedés visszaállítását és a felsővezeték hálózat teljes újjáépítését. A felsővezeték hálózattal együtt a közvilágítás átépítésének tervei is elkészültek. Az előzményes tervek tartalmazták a Diószegi Sámuel utca 46. szám előtti oszlop kiváltását is.

ÉRKEZETT

2024 FEBR 14. 11 10

1

Korábban a Diószegi utca – Elnök utca – Népliget útvonalat a 83-as trolibusz ki- beálló üzemi menetei használták. Az 1-es villamos Könyves Kálmán körúti megépítésekor a trolibusz felsővezetékét a Könyves Kálmán körúton visszabontották, a trolibusz közlekedés ezen a nyomvonalon azóta hosszú ideig szünetelt.

Jelenleg leengedett áramszedőkkel, akkumulátoros üzemmódban közlekedik itt a 83-as trolibusz. A Diószegi utcában jelenleg is állnak a felsővezeték tartó oszlopok és a tartósodronyok is fel vannak szerelve, azonban a munkavezeték a teljes szakaszon leszerelték.

A Diószegi Sámuel utca 46. szám alatti telek előtt álló felsővezeteki oszlop elbontásra kerül a B28 jelű acéloszlophoz kapcsolódó felsővezeték hálózat megmaradt elemeivel együtt. (3. sz. melléklet)

A munkafolyamatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Diószegi utca (35903/1 hrsz.) közút- és járdaburkolatát, ezért szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésén („A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottság a tulajdonosi joggyakorló a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi hozzájárulás esetében.”), valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontján alapul, amely szerint a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt a „közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításáról, az Önkormányzati tulajdonú és kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek kivételével”.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36-43. §-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 2.3. pontján alapul.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel. Az Möt. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

...../2024. (II. 19.) számú határozata

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület, Diószegi utca 46. szám alatt felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FŐMTERV Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószám: 13842217-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 045561) kérelmére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. sz. alatt felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához az előterjesztés 6. és 7. számú melléklete szerinti tartalommal.


A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Diószegi utca 35903/1 hrsz hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki.

A kiadásra kerülő tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. február 26.

A határozat végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest, 2024. február 13.


dr. Lennert Zsófia
irodavezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM IRODA

LEÍRTA: ÁGH LÁSZLÓ 


PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE, BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


DR. LEHOCZKY BALÁZS
JEGYZŐI JOGKÖRBEŰ ELJÁRÓ ALJEGYZŐ


CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE





Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2024. január 23.

Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Ügyintézőnk: Kovács Ágnes
E-mail: agnes.kovacs@fomterv.hu
Tel.: +36 1 345-731
Hiv. számunk: 13/ 7 /2024. 1. 23
Tervszám: 13.23.087

Tárgy: „Diószegi Sámuel utca 46., felsővezeték és közvilágítás tartóoszlop kiváltás tervezése és engedélyeztetése”

Felsővezeték és Közvilágítás kiviteli terv

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem

Tisztelt Címzett!


Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. ingatlanon új társasház építését tervezi a Fundatio Tertio Millennio, mint beruházó (továbbiakban Beruházó). Az ingatlan előtti járdán helyezkedik el a BKV Zrt. egykori felsővezeték tartó oszlopa, amely jelenleg már csak közvilágítási lámpatestet tart. Az új épülethez gépkocsi behajtót terveznek, ezért az érintett oszlop a beruházásnak útban van. A Beruházó megbízta a FŐMTERV Zrt-t az oszlop- és közvilágítás kiváltás terveinek elkészítésére.

Tervező feladata tárgyi tervezési feladatra vonatkozóan a szükséges tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése.

Fentieknek megfelelően megküldjük tárgyi projekthez kapcsolódó kötetet és kérjük, hogy ezek alapján tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek a 35903/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a mellékletekben szereplő tervekre.

Amennyiben állásfoglalásuk kialakításához a megküldött mellékleteken kívül bármilyen további információra szükségük lenne, szíveskedjenek értesíteni bennünket, a kért adatokat a lehető legrövidebb időn belül eljuttatjuk Önökhöz.

Köszönettel:


FŐMTERV
MÉRNOKI TERVEZŐ ZRT
1024 Budapest, Lövőház utca 37.
Asbóth Szabolcs 22.
irodavezető

Mellékletek digitálisan pdf formátumban:

- Felsővezeték és közvilágítás kiviteli terv
- BKV üzemeltetői hozzájárulás, ikt.sz.: 102-610-2-2023-102
- BDK műszaki megfeleléségi hozzájárulás, ikt.sz.: BDK/3111/2023





5

FŐMTERV

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
1024 Budapest,
Lövőház utca 37.

Telefon: +36 1 345 9500
Fax: +36 1 345 9550
www.fomterv.hu

Megrendelő:

Szakági tervező:

Fundatio Tertio Millennio

FŐMTERV

Tsz: 13.23.087

Iratszám: 01-13-I-002

MŰSZAKI LEÍRÁS

Diószegi Sámuel utca 46. felsővezeték és közvilágítás tartóoszlop kiváltás tervezése és engedélyeztetése


KIVITELI TERV

FELSŐVEZETÉK

KÖZVILÁGÍTÁS



.....
Nagy Zsolt
KÉ-VV 13/14530
felsővezeték tervező




.....
Takács Péter
belső ellenőr



.....
Somogyi Attila
EN-VI 01-12965
közvilágítás tervező



.....
Tóth Sebestyén
közvilágítás tervező



.....
Asbóth Szabolcs
irodavezető

Budapest, 2023. november



2. BEVEZETŐ

Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. ingatlanon új társasház építését tervezi a Fundatio Tertio Millennio, mint beruházó (továbbiakban Beruházó). Az ingatlan előtti járdán helyezkedik el a BKV Zrt. egykori felsővezeték tartó oszlopa, amely jelenleg már csak közvilágítási lámpatestet tart. Az oszlop a beruházásnak útban van, ezért Beruházó megbízta a FŐMTERV Zrt-t az oszlop és közvilágítás kiváltás terveinek elkészítésére.

A BKV Zrt. 2019 – 2020 évben tervezte a Diószegi Sámuel utcában a troli közlekedés visszaállítását és a felsővezeték hálózat teljes újjáépítését. A felsővezeték hálózattal együtt a közvilágítás átépítésének tervei is elkészültek. Az előzményes tervek tartalmazták a Diószegi Sámuel utca 46. előtti oszlop kiváltását is. A troli felsővezeték átalakítása VHF/04457-16/2020-ITM iktatószámmon kapta meg az átalakítási/ létesítési engedélyt az ITM Vasúti Hatósági Főosztálytól 2020-ban.

3. FELSŐVEZETÉK

3.1. JELENLEGI ÁLLAPOT

Korábban a Diószegi utca – Elnök utca – Népliget útvonalat a 83-as trolibusz ki- beálló üzemi menetei használták. Az 1-es villamos Könyves Kálmán körúti megépítésekor a trolibusz felsővezetékét a Könyves Kálmán körúton visszabontották, a trolibusz közlekedés ezen a nyomvonalon azóta hosszú ideig szünetelt. Jelenleg leengedett áramszedőkkel, akkumulátoros üzemmódban közlekedik itt a 83-as trolibusz.

A Diószegi utcában jelenleg is állnak a felsővezeték tartó oszlopok és a tartósodronyok is fel vannak szerelve, azonban a munkavezetékét a teljes szakaszon leszerelték.

A felsővezeték hálózatot R és Hu típusú rácsos szerkezetű oszlopok tartották. Az oszlopok állapotáról pontos adat nem áll rendelkezésre. Többségük életkora 30 év feletti, így élettartamuk végén járnak.

3.2. BONTANDÓ HÁLÓZAT

A Diószegi Sámuel utca 46. sz. telken új társasházat építenek, az előtte álló felsővezeteki oszlopot el kell bontani a ki- és bejárás biztosítása miatt. A B28 jelű acéloszlopot és a hozzá kapcsolódó felsővezeték hálózat megmaradt elemeit teljes mértékben el kell bontani. Az alaptestet a talajszint - 60 cm-re vissza kell bontani, és az oszlopot ezen a szinten ki kell vágni. Az elbontott oszlopot, sodronyt és szerelvényeit az üzemeltető BKV Zrt-vel egyeztetett helyre kell szállítani.

A felsővezeték hálózat a bontását a helyszínrajzon sárga színnel jelöltük.

Az oszlopok átfeszített közvilágítási lámpatesteket is tartanak, annak kiváltását a Közvilágítás fejezet tartalmazza.

Az elbontott oszlop helyén a járdaburkolatot teljes szélességében 1,5 méter hosszú szakaszon helyre kell állítani. A burkolatot géppel meg kell vágni a bontás határán. Az oszlopalap helyén az öntöttaszfalt járdát az alábbi rétegrendnek megfelelően kell helyreállítani:

- 3 cm MA-4 öntöttaszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt-4 hidraulikus kötésű alapréteg
- 20 cm szemcsés talajjavító fagyvédő réteg
- tömörített altalaj

Amennyiben az egyéb közművek vagy az épület építése miatt szükséges további burkolat bontás és helyreállítás, a munkákat lehetőség szerint össze kell hangolni.

3.3. Távlati fejlesztés

A Bevezetőben megfogalmazottak szerint a BKV Zrt. korábban megtervezte a trolibusz felsővezeték hálózat teljes újjáépítését. A Diószegi Sámuel utca 46. sz. előtt új oszlop a jelenlegihez képest kb. 16 m-rel az Elnök utca irányába lesz elhelyezve, így az az új épülethez történő behajtást nem akadályozza.

4. KÖZVILÁGÍTÁS

A Diószegi Sámuel utcában a Kálvária tér és az Orczy út közötti szakaszon a közvilágítás BKV rácsos oszlopok, ill. épületek oldalfalai között átfeszített sodronyokra szerelt lámpatestekkel üzemel. Az alkalmazott lámpatestek Tungsram-Schröder gyártmányú Medio típusú nagynyomású nátrium fényforrású lámpatestek. Az átépítés a KE-Li14-es számú közvilágítási lámpatestet érinti. A 028-as számú felsővezetékkel közös oszlop bontása miatt a kereszttartó sodronyt a Diószegi Sámuel utca 46. szám alatt létesülő épület falára egy tervezett falihoroggal szükséges rögzíteni. Ehhez a megnőtt keresztirány távolság miatt a meglévő sodronyt el kell bontani és újat szükséges kifeszíteni. A tervezett sodronyt az M029-es oszlopon a meglévő rögzítési pontra szükséges szerelni, az úttest túlsó oldalán pedig a tervezett falihorogra.

A tervezett falihorgot a jelen projektben épülő épület oldalfalába szükséges rögzíteni. Ennek a rögzítésnek a módját a 01-13-R-004 jelű tervlap, illetve a műszaki leírás mellékletei tartalmazzák. A megrendelő és az üzemeltető döntése értelmében a tervezett sodrony megfogatása céljára, 1db Metz Művek kft. H025 típusú tűzihorganyzott acél, nyitott falihorog beépítése szükséges, függőleges elhelyezéssel. A tervezett falihorog furatainak szükséges mérete $\Phi 16$ mm. HILTI HIT-Z M16, 240mm dübel-hosszúságú, mángorolt menetesszárat szükséges beépíteni az épület vasbeton falába 145 mm mélységbe. A vasbeton fal szerkezetre 210 mm vastagságú Dryvit kőzetgyapot hőszigetelő réteg kerül, amelyben a falihorog rögzítése céljából egy egyedi közdarabot kell készíteni. A közdarab 2-2 kör alakú tárcsából épül fel, amelyeket 6-6 db kör szelvényű pánt köt össze. A közdarab pontos kialakítását a műszaki leírás mellékletei tartalmazzák. A közdarab növeli a falihorog teherviselő képességét, megakadályozza a hőhíd kialakulását és egyúttal áthidalja a szigetelési réteg vastagságát, mivel nem áll rendelkezésre elegendő hosszúságú HIT-Z M16-os menetesszár. A közdarab belső oldalát a menetesszárra szükséges rögzíteni, M16-os toldóanyával lezárni, majd azt ráhegeszteni. A közdarab külső oldalára M16x55-8.8 tövigmenetes csavarral kell rögzíteni a tervezett falihorgot, amelyet M16-os anyával és aiátéttel kell lezárni. A Külső oldali csavart a falihoroggal össze kell hegeszteni.

A 028-as számú oszlopon jelenleg egy sodrony kapcsolódik a Diószegi Sámuel utca 44b. számon lévő épület oldalfalára, amely egy azóta elbontott kábel bevezetését szolgálta. Az oszloppal egy időben a meglévő sodronyt is el kell bontani.

A meglévő lámpatestet a tervezett sodronyra tisztítás, illetve a fényforrásának cseréjét követően vissza kell szerelni. A meglévő felszálló kábelt az M029-es oszlopon lévő kötődobozig vissza kell bontani és a tervezett sodronyon új NY 3x1,5 mm² betápláló kábelt felvezetni a lámpatestig. A lámpatest áthelyezésével az útpálya megvilágítási szintje érdemben nem változik.

JELMAGYARÁZAT	BONTANDÓ	MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
felsővezeték tartó oszlop	✗	☐ M 029
tartósodrony		
falihorog		▶ M
szigetelő		

Színjelölés:
 ✗ bontandó
 ☐ meglévő



FOMTERY

A tervezés tárgya:

Dioszegi Sámueli utca 46. felsővezeték és közvilágítás tartóoszlop kiváltás tervezése és engedélyeztetése

A tervrajz megnevezése:


**FELSŐVEZETÉK
 BONTÁSI HELYSZÍNRAJZ**

időpont:	Vasút és felsővezeték
évszám:	2023. november
tervezés:	13.23.087
rajzsám:	01-13-R-001
merítésképférfaj:	1:500

FOMTERY Hírvetési Tervező Zrt.
 1024 Budapest,
 Lovász utca 37.
 Telefon: +36 1 345 9550
 Fax: +36 1 345 9550
 www.fomtery.hu

generáltervező:	FOMTERY Zrt.	megnevezés:	Fundatio Tertio Millennio	bevezető:	Fundatio Tertio Millennio
tervező:	<i>Mag. Zoltán</i>	tervezés igazgatója:	<i>Stokor, Péter</i>	bevezető igazgatója:	<i>Stokor, Péter</i>
tervező neve:	Mag. Zoltán	tervező címe:	Szalai Mária	bevezető címe:	Akócsi Szabolcs
tervező azonosítója:	ME-VV-13-18530	tervező aláírás dátuma:	ME-VV-01-19859	tervező aláírás dátuma:	

5. sz. melléklet



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számvevő bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK/3111/2023
Levelük jele: 13/8/2023.12.1

Ügyintézőnk: Dósa Attila (+36-20-396-1842)
Ügyintézőjük: Séllei Zsolt

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
1024 Budapest, Lövdház u. 37.
Tel. : +36-1-345-9630, fax: +36-1-345-9550

Tárgy:
**Közvilágítás létesítési kiviteli terv véleményezése,
műszaki megfelelőségi hozzájárulás.**

BDK Kft. megvizsgálta a Bp.,
**Bp. VIII. ker. Diószeghy utca 46 felsővezeték és közvilágítás tartóoszlop
kiváltása, című, 13.23.087 számú
kt-24-010/604340010 munkaszámú**

kiviteli tervdokumentációt, és a közvilágítás megvalósításhoz szükséges üzemviteli, műszaki
megfelelőségi hozzájárulást

MEGADJA.

Amennyiben a terv a közvilágítási berendezések darabszámának, villamos- vagy fényteljesítményének változásával jár, úgy a kivitelezhetőség egyik előfeltétele, hogy a tervet a közterület (út, utca, park, stb.) tulajdonosának, kezelőjének is be kell mutatni (általában a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal). A Polgármesteri Hivatal előírásai, feltételei mellett a kivitelezés kezdése előtt és folyamán az alábbi, a BDK Kft. által megkövetelt *általános (A) és egyedi (B) előírásokat* maradéktalanul be kell tartani. A BDK Kft. Budapest Főváros területén - összhangban a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 34.§-ában foglaltakkal - a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének 20. pontja útján a Fővárosi Önkormányzat kötelező közvilágítási feladata ellátására kizárólagos joggal felruházott üzemeltető szervezet, a Budapest Főváros Önkormányzata által megbízott közvilágítás közszolgáltató társaság. Szíves tudomásul vétel érdekében mellékeljük a kivitelezés „Általános és Egyedi előírásai” teljesítésének feltételeit. Az alábbi előírások teljesülésének hiányában az elkészült közvilágítási berendezést üzemeltetésre nem vesszük át.

A. Általános előírások

1. Jelen véleményünk, műszaki megfelelőségi hozzájárulásunk a kelteztől számított egy évig érvényes, és csak a közvilágítási hálózatra vonatkozik!
2. Véleményünk, műszaki megfelelőségi hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció tartalmának tételes ellenőrzését és nem mentesíti a Tervezőt, Beruházót és a Kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása, valamint az egyéb hatósági- és közmű engedélyek megszerzése alól. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelen vélemény, műszaki megfelelőségi hozzájárulás csak a tervekre megkért közműpecsétekkel együtt érvényes és a kivitelezés csak ezek

birtokában kezdhető meg. A tervtől való eltérés csak a Tervező, a Beruházó, az Üzemeltető és a Kivitelező együttes hozzájárulásával lehetséges.

3. A kiviteli munka megkezdésének a feltétele a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások beszerzése a közvilágítási kiviteli tervre vonatkozóan.
4. A kivitelező a munka megkezdését 15 nappal korábban írásban BDK Kft.-nél jelentse be. A kivitelezési munkáknál a BDK Kft., Belvárosi Közvilágítási Üzemtől (tel: 238-2515) munkaterület átadást, szükség szerint feszültségmentesítést és műszaki szakfelügyeletet kell kérni !
5. A munka megkezdése előtt un. koordinációs jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a területi felelős tájékoztatást ad a tervezés óta esetleges bekövetkezett változásokról. A BDK Kft. bevonásával a bontásra kerülő hálózatról tételes leltárt kell készíteni és a bontott anyagokat a leltárnak megfelelően a BDK Kft.-nek kell átadni.
6. A BDK Kft. üzemeltetésébe kerülő létesítmények, hálózatok és berendezések megvalósítása során a kivitelezés minőségének ellenőrzése céljából biztosítani kell BDK Kft.-nek az ellenőrzési és (építési) naplőbejegyzési jogot, mely nem helyettesíti a Beruházó műszaki ellenőre feladatkörét és felelősségét. A BDK Kft. jogosult a közvilágítás kivitelezését ellenőrizni, hogy az a tervnek, a biztonsági szabályzatoknak és előírásoknak megfelelően létesül-e.
7. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvány, az MSZ 2364 szabvány előírásai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irányelve szerint kell kialakítani.
8. A tervezés, kivitelezés folyamán alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében (az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről) foglaltakat, valamint a rendelet mellékletében (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) leírtakat.
9. A tervezett berendezésben szabványos, a BDK Kft. választékában szereplő, a területi felelőssel előzetesen egyeztetett anyagok, szerelvények használhatók fel. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a területi felelős írásos hozzájárulásával szabad. Indokolatlan eltérés esetén fenntartjuk a jogot az átvétel megtagadására, illetve a szükséges többletmunkák elvégzésére, melynek költségeit a Beruházóra, Kivitelezőre hárítjuk.
10. Az új közvilágítási világítótesteken – lámpatesteken – a létesített teljesítményt tartós, UV álló felirattal jelölni kell, egyeztetve a BDK Kft. képviselőjével. Az új oszlopokban, kandeláberekben, az ajtón belül tartós felirattal jelölni kell az oszlop gyártót, gyártási évet, gyártási hónapot, az oszlop típusát és fénypontmagasságát.
11. Minden útkereszteződésnél, kocsi és kapu behajtóknál tartalék védőcső létesítése szükséges. A közvilágítási földkábel mechanikai védelmét, védőborítást műanyag takaró lap, ill. téglázás biztosítson.
12. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről), valamint az új villamos berendezések tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról). A beszállításkor és a bontott anyagok leadásánál az előírások szerint kell eljárni.
13. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a meglévő közvilágítás üzeme folyamatosan fenntartható legyen. A világítás hiánya miatt keletkező mindennemű kárigényt a Kivitelezőre hárítunk.
14. Felhívjuk a Tervező, Beruházó és Kivitelező figyelmét, hogy a közvilágítási berendezések és hálózat csak közterületen létesíthető.
15. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabványokat, szakmai előírásokat, törvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
16. Az érintett útszakaszon, a járda mentén, ill. a tervezett területen elhelyezett oszlopoknál, a közvilágítási fénytechnikai paraméterek betartása miatt, kivitelezéskor teljes területen a meglévő, ill. ültetésre tervezendő fák, azok lombkoronáinak megfelelő gallyazását el kell végezni, valamint a folyamatos gallyazásról a közterület kezelőjének gondoskodni kell.
A fák ültetéskor figyelembe kell venni a BVMT leírtakat:
„A világítási berendezéseket a városi parkokban, fasorokban úgy kell elhelyezni, hogy hatékony világítás mellett összhangban legyenek a fák lombkoronájának maximális helyigényével.
7. Új létesítésnél a világítási berendezéseket lehetőségek szerint úgy kell elhelyezni, hogy a fénypontok a már meglévő lombkoronaszint alá vagy ahhoz képest olyan helyzetbe kerüljenek, hogy a lombkorona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfelelő lombkorona-alakítással kelljen kezelni. Ha egy tervezett közvilágításhoz későbbi ütemben fásítás is kapcsolódódik, a közvilágítást és a fásítást, a szükséges ültetési helyet, összhangban kell megtervezni és kialakítani.”



17. A munka elkészülte után szükséges üzembe helyezési eljárást a Beruházó vagy megbízottja folytatja le. A lezárolási dokumentációt műszaki átadást megelőzően 5 munkanappal a területi felelős részére át kell adni. A lezárolási dokumentációnak tartalmazni kell a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet (BDK formátumú) és Pénzügyi összesítőt (melléklete), megfelelő példányszámban.

A lezárolási dokumentációban lévő minden iratot 2 pld.-ban (+ 2 db CD) kell készíteni:

- Kivitelezői nyilatkozat (ha több kivitelező van, mindenki külön lapon – gen. kivitelező, alvállalkozók), felelős műszaki vezetők nyilatkozatai
- Bontási leltár, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szállító levelek az anyagról, amelyet be kell nyújtani a BDK Kft.hez, szállító levelek az anyagról, amelyet hulladékként kell kezelni és hulladék feldolgozó céghez kell beszállítani, az ezt alátámasztó bizonylatok, különös tekintettel a veszélyes- és újrahasznosítható hulladékokról, továbbá Bontási rajz.
- Építési leltár (felépítmény és alépítmény, kábel leltár, a tulajdonos és érték megjelölésével, minősítési bizonylatok az anyagokról és/vagy egyedi készülék esetén típusvizsgálati jegyzőkönyv - a műbizonylatok feleljenek meg a 305/2011 EU rendelet, Építési törvény és a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet.)
- Teljesítmény kimutatás
- Oszlop közműgenplán – üzemviteli felosztás, táblázat
- Átalány díjas fogyasztók felsorolása – kábel leltár, valamint írásbeli átadások egyes fogyasztókkal
- Az új kapcsoló szekrények az EON Hálózati Kft. által üzembe helyezési nyilatkozatok
- Villamos Biztonsági Felülvizsgálat - mérési jkv.
- Szigetelés ellenállási mérési jkv.
- Földelési ellenállás mérési jkv.
- Világítástechnikai mérési jkv.
- Megvalósulási tervek - megvalósulási rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz
- Építési napló
- Tömörsgégi mérési jkv.

Felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy műszaki átadás-átvétel **csak teljes körű megvalósulási dokumentáció benyújtása után lehetséges.**

18. A BDK Kft. tulajdonába kerülő hálózatokra és berendezésekre vonatkozó, az üzembe helyezéshez szükséges adatokat a Beruházó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként köteles a "Jegyzőkönyv térítésmentes átadás-átvételtől" tárgyú jegyzőkönyvben átadni. A jegyzőkönyv késedelmes megküldéséből származó aktiválási kárt, a helytelen eredmény elszámolásból eredő önellenőrzési és késedelmi pótlékot a Megrendelőre (Beruházóra) áthárítjuk a 8033/83/Pk. 16., illetve 8014/1984. PM. El. Főig. tájékoztatója alapján.

A műszaki átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az üzembehelyezési okmány kiállításához, a számviteli és statisztikai adatszolgáltatáshoz, a műszaki nyilvántartáshoz és a berendezés által szolgáltatott közvilágítás díjának elszámolásához szükséges adatokat.

A jegyzőkönyvhöz minőségi tanúsítványként csatolni kell az elkészült közvilágítás műszeres világítástechnikai ellenőrzésének mérési eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet is, amelynek elkészítéséről a Kivitelezőnek kell gondoskodnia.

19. A kiviteli tervdokumentációnak tartalmazni kell a Beruházói nyilatkozatot a létesülő berendezés tulajdonjogáról és a BFFH, Városüzemeltetési Főosztály nyilatkozatát az üzemeltetési költségek viseléséről. Kérjük, hogy a nyilatkozatok egy példányát BDK Kft. részére szíveskedjenek eljuttatni.

B. Egyedi előírások

20. A meglévő közvilágítási berendezés a BDK Kft. tulajdona. A jelen véleményezés csak a közvilágítási hálózatra vonatkozik.

21. A Tervező pótlólagosan nyilatkozzon, ill. nyújtsa be, valamint a kivitelezés csak az alábbi feltételekkel valósulhat meg:

- A Megrendelő/Beruházó nyilatkozzon, hogy az új épületen elhelyezendő fali horog kiépítéséhez hozzájárul!

A fenti utasításokat a kivitelezés kezdéséig az Üzemeltető felé igazoltan kell benyújtani, átadni. A nélkül munkaterület nem adható át.



22. Az áthelyezendő Na lámpatest csak tisztás után, új fényforrással kerülhet vissza a hálózatra!
23. Az elbontott rácsos oszlopot a BKV-val egyeztetett helyszínre kell szállítani!
24. A meglévő rácsos oszlop bontása csak az új hálózat kiépítését és üzembe helyezését követően történhet, hogy a közvilágítás biztosított legyen!
25. Az „Általános előírások” pontjaiban foglaltak betartása szükséges.
26. A tulajdonunkba, vagy üzemeltetésünkbe kerülő közvilágítási hálózatok és berendezések kivitelezésnél, a kivitelezés folyamatának és minőségének ellenőrzése, a kivitelezési dokumentáció, szabványok betartása céljából műszaki ellenőrzéssel a társaságunkat is meg lehet bízni (lásd. az „Általános előírások” 6. pontját).
27. Az út és járda mentén elhelyezett oszlopoknál, ill. meglévő oszlopoknál, a közvilágítási fénytechnikai paraméterek betartása miatt, kivitelezéskor a teljes területen a fák gallyazását – azok lomkoronáinak megfelelően – el kell végezni, valamint a folyamatos gallyazásról a közterület kezelőjének gondoskodni kell.
28. A kivitelezés során felmerülő, a terv véleményezéskor nem ismert műszaki problémák és annak megoldásait a BDK Kft.-vel kell egyeztetni, valamint „Építési napló”-ban rögzíteni.

Budapest, 2024. január 11.

Üdvözlettel,

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3



Császár Ferenc
beruházási vezető



Tamás László
üzemeltetési vezető

Melléklet: 1 pld. kiviteli terv



111



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

FŐMTERV Zrt.

Budapest
Lövőház u. 37.
1024

Iktatószám: 16/304-3/2024
Ügyintéző: Ágh László
Telefon: 06-1-4592-230
e-mail: agh.laszlo@jozsefvaros.hu

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Diószegi utca 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához

Tisztelt Kérelmező!

Hivatkozva a tárgyi ügyben érkezett megkeresésükre értesítjük, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága /2024. (II.19.) számú határozatával megadta

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSÁT

Ügyiratszám: 16/313-3/2024

Kérelmező / beruházó: FŐMTERV Zrt. /Fundatio Tertio Millennio

FŐMTERV Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószám: 13842217-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 045561) tulajdonosi hozzájárulási kérelmet nyújtott be Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

- A tulajdonosi hozzájárulás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Diószegi utca (35903/1 hrsz.) járda- és útburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki,
- Az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal,

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.

1
15



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2024. február

Pikó András
polgármester

Kapják:

1. Címzett
2. Irattár



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

FŐMTERV Zrt.

Budapest
Lövőház u. 37.
1024

Iktatószám: 16/304-3/2024
Ügyintéző: Ágh László
Telefon: 06-1-4592-230
e-mail: agh.laszlo@jozsefvaros.hu

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Diószegi utca 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a /2024 (II. 19.) határozatával úgy döntött, hogy a FŐMTERV Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószám: 13842217-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 045561) kérelmére közútkezelői hozzájárulását adja Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. szám előtti felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához.

A közútkezelői hozzájárulás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Diószegi utca (35903/1 hrsz.) járda- és útburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki.

- Ezen közútkezelői hozzájárulás munka végzésére nem jogosít. Az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör vagy munkaárok környezetének síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

Az építkezésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkálatokat a kérelem mellékletként benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint kell végezni!

Az elbontott oszlop helyén a járdaburkolatot teljes szélességében 1,5 méter hosszú szakaszon helyre kell állítani. A burkolatot géppel meg kell vágni a bontás határán. Az oszlopalap helyén az öntöttaszfalt járdát az alábbi rétegrendnek megfelelően kell helyreállítani:

- 3 cm MA-4 öntöttaszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt-4 hidraulikus kötésű alapréteg
- 20 cm szemcsés talajjavító fagyvédő réteg
- tömörített altalaj.

[Handwritten signature]
17



A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A kiadásra kerülő tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező szavatossági idő 5 év.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített (Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi munkát a KÉP rendszerben (<https://kapu.budapestkozut.hu>) a kérelmezőnek kell rögzítenie.

A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott formátumban.

Ezen hozzájárulás 2025. február 19-ig érvényes.

A közútkezelői hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat.

INDOKOLÁS

FŐMTERV Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37., adószám: 13842217-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 045561) közútkezelői hozzájárulási kérelmet nyújtott be Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. sz. alatt felsővezeték és tartó oszlop kiváltásához.

Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. ingatlanon új társasház építését tervezi a Fundatio Tertio Millennio, mint beruházó (továbbiakban Beruházó). Az ingatlan előtti járdán helyezkedik el a BKV Zrt. egykori felsővezeték tartó oszlopa, amely jelenleg már csak közvilágítási lámpatestet tart. Az oszlop a beruházásnak útban van, ezért Beruházó megbízta a FŐMTERV Zrt-t az oszlop és közvilágítás kiváltás terveinek elkészítésére. A BKV Zrt. 2019 – 2020 évben tervezte a Diószegi Sámuel utcában a troli közlekedés visszaállítását és a felsővezeték hálózat teljes újjáépítését. A felsővezeték hálózattal együtt a közvilágítás

[Handwritten signature]
18



átépítésének tervei is elkészültek. Az előzményes tervek tartalmazták a Diószegi Sámuel utca 46. előtti oszlop kiváltását is. A troli felsővezeték átalakítása VHF/04457-16/2020-ITM iktatószámom kapta meg az átalakítási/ létesítési engedélyt az ITM Vasúti Hatósági Főosztálytól 2020-ban.

A benyújtott tervdokumentáció alapján hozzájárulásomat a rendelkező részben tett kikötésekkel megadtam.

Hozzájárulásomat az 1988. évi I. törvény és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 2.3. pontja alapján adtam ki.

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályhoz (Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) lehet kérelemmel fordulni, mely hatósági döntéséig a munkálatok nem kezdhetők meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján:

„36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.”

Hatásköröm és illetékességem a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontja írja elő:

„2.3. Közútkezelői hozzájárulások kiadása

A közútkezelői hozzájárulások kiadása a jegyző (főjegyző) feladatkörébe tartozik.”

Budapest, 2024. február

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző nevében és megbízásából

Borbás Gabriella
Kerületgazdálkodási ügyosztályvezető

Értesül:

1. Címzett
2. Irattár